ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 15.05.2009r.

WGK.I.RI.0057/31/2009

Sz. P. Barbara Smardzewska - Czmiel
Radna Rady Miasta Płocka

dotyczy: *interpelacji nr WSO.I.ZO.0057/1160/09 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 5 maja 2009r.*

W związku ze złożoną przez Panią interpelacją WSO.I.ZO.0057/1160/09 z dnia 05.05.2009 r. w załączeniu przekazuję pisma: Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z dnia 13.05.2009r. oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku znak MZ-0761/16/09 z dnia 13.05.2009 r. w sprawie zapewnienia właściwego funkcjonowania hydrantów oraz dojazdu samochodów ratowniczo – gaśniczych Straży Pożarnej do kompleksu leśnego zlokalizowanego na osiedlu Góry.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Dariusz Zawidzki

Otrzymują:
1. Adresat,
2. BRM,
3. WOS,
4. WGK.I.RI – a/a.

URZĄD MIASTA PŁOCKA

WODOCIĄGI PŁOCKIE
Sp. z o.o. rok założenia 1892
Wydział Sieci Wodociągowej

Płock, dn. 13.05.2009 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Oddział Eksploatacji i Infrastruktury Miasta
ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

14 05 2009
390

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta
13. MAJ 2009

Dot. Pisma WGK.I.RT.0057/31/2009

W dopowiedzi na pismo jw. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w każdym roku kalendarzowym przeprowadzane są dwa przeglądy sieci hydrantowej na osiedlu Góry zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ostatni przegląd wykonano w listopadzie 2008 roku, a następny odbędzie się w czerwcu 2009 roku.

Z uwagi na zagrożenie pożarowe, o którym napisano w interpelacji pracownicy Wodociągów sprawdzą dodatkowo hydranty położone w pobliżu lasu osiedla Góry do końca maja 2009 roku.

Z poważaniem

Kierownik Działu Sieci Wodociągowej

Płock dn. 13.05.2009 r

MZ-0761/16/09

14.05.09

KOMENDA MIEJSKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku
ul. Wyszogrodzka 1a
tel. 366-78-13, fax 366-78-37

Urząd Miasta Płocka
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Stary Rynek 1
09-400 Płock

14 05 2009
2409

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w odpowiedzi na pismo znak WGK.I.RI.0057/31/2009 z dnia 06.05.2009 r. informuje, że ulice zlokalizowane na terenie osiedla Góry spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późn. zm./.

Drożność dróg dojazdowych do prywatnych posesji jest okresowo ograniczana przez parkujące na ulicach samochody, które uniemożliwiają również przejazd samochodów ratowniczo- gaśniczych Straży Pożarnej.

Lasy w obrębie osiedla Góry zakwalifikowane są do II kategorii zagrożenia pożarowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia pożarowego lasów /Dz. U. Nr 58, poz 405; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 82, poz. 573/ odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie, a najbliższą drogą wykorzystywaną jako dojazd pożarowy dla tej kategorii zagrożenia pożarowego lasów wynosi 1500 m. Kompleks leśny przylegający do osiedla Góry posiada dwa dojazdy pożarowe usytuowane na terenie Nadleśnictwa Łąck o nr 3 i 5. Ich lokalizacja zapewnia dostęp do wszystkich punktów lasu / w tym prywatnego/, zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Hydranty zewnetrzne przeciwpożarowe zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 2003 r./ powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym raz w roku. Za przeprowadzenie tych czynności odpowiedzialny jest właściciel sieci hydrantowej.

Otrzymują:

1.Urząd Miasta Płocka
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Stary Rynek 1
09-400 Płock

2. a/a