ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Do: WOP-I-ZO.0003.1335.2016.AK

Płock, 31.10.2016r.

Pan
Andrzej Aleksandrowicz
Radny Rady Miasta Płocka

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 18.10.2016r. dot. odoru z przepompowni ścieków należącej do Wodociągów Płockich Sp. z o.o. przy ul. Strażackiej uprzejmie informuję, iż w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji zostało złożone dnia 21.10.2016r. pismo do Wodociągów Płockich Sp. z o.o. Skan informacji wyjaśniającej otrzymanej od ww. jednostki stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi na Pana interpelację.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Bieniecki

Otrzymują:
1. Adresat + załącznik
2. Biuro Obsługi Rady Miasta + załącznik – wm.
3. Wydział Organizacyjny + załącznik – wm.
4. WKŚ-I-ZŚ. + załącznik - aa.

WODOCIĄGI PŁOCKIE
Sp. z o.o. rok założenia 1927

Płock, 28.10.2016 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska

TK/5022/2016

W związku z przesłaną interpelacją Radnego Pana Andrzeja Aleksandrowicza „Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. informują o podejmowanych działaniach dotyczących ograniczenia uciążliwości odorowych z przepompowni przy ul. Strażackiej w Płocku:

Zgodnie z naszą informacją przesłaną w piśmie z dnia 03.09.2016 r. znak: TK/4249/2016 wszystkie zadeklarowane tam działania zostały podjęte.

1. Z udziałem przedstawicieli specjalistycznej firmy została przeprowadzona wnikliwa analiza źródeł pochodzenia odorów na terenie przepompowni przy ul. Strażackiej.
   W efekcie podjęta została już decyzja o zainstalowaniu nowego filtra, który będzie neutralizował nieprzyjemne zapachy. Z uwagi na charakter i specyfikę obiektu, urządzenie jest konstruowane i montowane na nasze indywidualne zamówienie. Obecnie zamówienie jest w trakcie realizacji i montaż filtra przewidywany jest na początku grudnia br.
   Po zamontowaniu nowego filtra powietrze wyciągane przez wentylator dachowy z budynku przepompowni będzie do niego kierowane i tam neutralizowane.

2. Uciążliwości odorowe z przepompowni, które występowały po godz. 22 powinny ustąpić, ponieważ z chwilą wpłynięcia poprzedniej interpelacji, nie jest włączany w godzinach wieczornych wentylator dachowy.

Działaniu obiektu przepompowni ścieków, szczególnie na kanalizacji podciśnieniowej, zawsze mogą towarzyszyć nieprzyjemne zapachy związane z przepompowywaniem ścieków i nie da się w pełni takiego obiektu zhermetyzować. Podczas prowadzonych prac eksploatacyjnych konieczne jest chwilowe otwieranie drzwi w budynku przepompowni i w tych momentach uciążliwości mogą sporadycznie występować. Nawet najmniejsze stężenia siarkowodoru są wyczuwalne i nawet po zamontowaniu nowego filtra nie ograniczymy odorów w 100%.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że pomimo wyczuwalnych nieprzyjemnych zapachów w powietrzu, dopuszczalne stężenie siarkowodoru w okolicy przepompowni nie jest przekroczone i nie oddziałuje w sposób niebezpieczny na zdrowie ludzi.

Poza wymienionymi działaniami, podjęliśmy decyzję o nasadzeniu wzdłuż ogrodzenia sadzonek sosny czarnej, które z czasem utworzą szczelny pas zieleni izolacyjnej. Nasadzenia zostaną wykonane wiosną przyszłego roku.

Pragniemy podkreślić, że z dużym zrozumieniem podchodzimy do problemu uciążliwości, jakie powoduje eksploatacja przepompowni ścieków dla okolicznych mieszkańców i mamy nadzieję, że wszystkie podejmowane przez naszą Spółkę działania doprowadzą do znacznego ich ograniczenia i poprawią komfort życia mieszkańcom osiedla Radziwie.

PREZES ZARZĄDU
Marek Sawoński

WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiśniewski

Otrzymują:
1. Adresat
2. TK, PŚ – a/a

WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
SEKRETARIAT: (+48) 24 364 42 00
tel/fax (+48) 24 364 42 02
REGON: 610409926, NIP: 774-23-69-968

KONTO: ING Bank Śląski S.A.
Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100
nr KRS: 00000 40316
Wysokość kapitału zakładowego 206 341 000,00 zł
ADRES: www.wodociagi.pl
e-mail: plock@wodociagi.pl