Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Płock, dnia 18.12.2007 r.

WGK.I-0057/120/2007

Pan
Piotr Szpakowicz
RADNY RADY MIASTA PŁOCKA

Dotyczy: *interpelacji nr BRM.0057/515/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie „oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej od Zakładu Energetycznego do osiedla Zielony Jar".*

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j/w, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez konserwatora sieci, zakłócenia w funkcjonowaniu oświetlenia, na które zwrócił Pan uwagę w swojej interpelacji, wynikają z przejściowej zmiany układu sterowania na osiedlu Podolszyce, związanej z włączaniem do eksploatacji nowych, oddawanych na bieżąco elementów sieci oświetleniowej na tym terenie i koniecznością przejściowego zastosowania w jednej ze stacji transformatorowych - sterownika astronomicznego, w odróżnieniu od pozostałej części miasta, załączanej przez dyspozytora, co w konsekwencji zaowocowało rozbieżnością w czasach załączania i wyłączania oświetlenia.

Konserwator sieci zobowiązany został do możliwie niezwłocznego przywrócenia sterowania radiowego, a także uwzględnienia konieczności wydłużenia czasu świecenia wobec niekorzystnych ostatnio warunków atmosferycznych. Niezbędne przełączenia obwodów zasilająco-sterujących powinny zakończyć się jeszcze w okresie przedświątecznym.

Dziękując Panu za przekazane uwagi, które niewątpliwie przyczynią się do bardziej efektywnych działań z naszej strony, informuję, iż zauważone nieprawidłowości dotyczące oświetlenia można zgłaszać także telefonicznie, co znacznie przyspieszy ich realizację, pod numerami telefonów:

1. ZEP-Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. – **387-41-51 i 387-41-44,** w godzinach 7-15 w dni robocze.
2. ENERGA S.A. – **266-52-39,** w godzinach 7-15 w dni robocze.
3. Pogotowie Energetyczne – **991,** bezpłatnie, całodobowo.
4. Referat Inżynierii Miejskiej WGK UM Płocka – **367-16-14,** w godzinach pracy Urzędu.

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Dariusz Zawidzki

Otrzymują:
1. Adresat – 1 egz.
2. BRM- 1 egz.
3. WSO – 1 egz..
4. WGK.I-RI – 1 egz. a/a.