

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Inwestycji Miejskich
09-400 Płock, Stary Rynek 1

WIM.I/0719/35/10

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Wpłynęło data 04.03.2010
L.dz. 905 podpis

Płock, dnia 02.03.2010 r.

WGT
2010.03.04

**Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska**

**Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta
w/m**

dotyczy: interpelacji Pana Arkadiusza Iwaniaka złożonej podczas XLVI Sesji Rady
Miasta Płocka w dniu 23.02.2010 r.

W odpowiedzi na pismo WGK.I.RI.0057-7/10 z dnia 26.02.2010 r. Wydział Inwestycji
Miejskich informuje, że zadanie inwestycyjne pn: „Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al.
Kilińskiego do ul. Granicznej” nie obejmuje swoim zakresem rzeczowym budowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Wiatraki.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji Miejskich

inż. Marzena Sawicka

Otrzymują:

1. Adresat
2. WIM.I. a/a

Sporządziła: Justyna Gomułka – WIM.I.

RI-3. K. Gocim
P.A. Biemela
5.03.10

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Wpłynęło data 04.03.2010
L.dz. 916 podpis

Płock, dnia 2.03.2010 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

- 4. MAR. 2010

Poz.

Podpis

TT/ 5 /579/2010

W odpowiedzi na pismo Ldz. WGK.I.RI.0057-7/10 w sprawie interpelacji Pana Arkadiusza Iwaniaka dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiatraki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informuje, iż w chwili obecnej posesje zlokalizowane przy ulicy Wiatraki odprowadzają ścieki sanitarne do kanalizacji sanitarnej ϕ 0,2 m w ulicy Wiatraki (na odcinku od ulicy Lenartowicza do wysokości posesji Wiatraki 13 oraz od wysokości ulicy Sadowej do ulicy Słonecznej). Pozostałe posesje, usytuowane przy ulicy Wiatraki (pomiędzy ulicą Wyszogrodzką a ulicą Lenartowicza) odprowadzają ścieki sanitarne do kanalizacji ϕ 0,2 m istniejącej w ulicy Brzozowej.

W 1998 r. służby eksploatacyjne naszej Spółki dokonały kontroli mającej na celu ustalenie posesji, które korzystają z usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych a nie posiadają umowy w tym zakresie. W wyniku przeglądu ustalono, iż niektórzy właściciele nieruchomości samodzielnie wykonali przyłącza kanalizacyjne (bez wymaganych dokumentów - warunków technicznych, uzgodnionej dokumentacji technicznej). Kanalizację wybudowano na gruntach prywatnych, niezgodnie ze sztuką budowlaną, co było powodem nie przyjęcia jej do eksploatacji przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Tak więc wszystkie posesje zlokalizowane przy ul. Wiatraki podłączone są do kanalizacji sanitarnej, z tym, że część kanałów pozostaje na majątku i w eksploatacji właścicieli posesji. Nie ma potrzeby budowy nowego kanału w ulicy Wiatraki. Ulica ta posiada również kanalizację deszczową zapewniającą jej odwodnienie.

Właściciele kanalizacji przebiegającej po gruntach prywatnych powinni zadbać o jej stan techniczny, przeprowadzić konieczne remonty, aby funkcjonowała ona prawidłowo – tak, jak czynią to „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. eksploatując system kanalizacyjny będący własnością Spółki.

Otrzymują :

1. Adresat
2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski