

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Płock, 4.08.2010 rok

WIM.0057/8/10

**Szanowny Pan
Artur Jaroszewski
Radny Rady Miasta
Płocka**

dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/1498/10 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 22 lipca 2010r. przez Pana Artura Jaroszewskiego.

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Rady Miasta Płocka dotyczącą udzielenia informacji na temat budowy łącznika pomiędzy ulicami Gościniec i Grabówka uprzejmie informuję, że zaprojektowany łącznik ulic Gościniec i Grabówka spełnia parametry techniczne umożliwiające poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym zaprojektowano łącznik zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą tj.: jezdnię o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym lub dwustronnym chodnikiem o szerokości od 1,5 do 2,0 m oraz miejscami postojowymi w rejonie cmentarza. Konstrukcja jezdni to: warstwa ścieralna - 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/12,8, warstwa wiążąca - 8 cm z betonu asfaltowego BA 0/16, podbudowa zasadnicza - 10 cm z betonu asfaltowego BA 0/25, podbudowa pomocnicza - 20 cm z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5) stabilizowanego mechanicznie ($E > 400$ MPa), warstwa wzmacniająca podłoże - 30 cm z piasku. Łączna grubość konstrukcji z warstwą wzmacniającą wynosi 0,92 m.