

Płock, dnia 10.05.2007 r.

WKS 0057/ 15/07

**Szanowny Pan
Arkadiusz Iwaniak
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji BRM0057/221/07 w sprawie demontażu lodowiska na Starym Rynku.

W związku z interpelacją złożoną pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej przedterminowego demontażu bezpłatnego lodowiska na Starym Rynku, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania:

1. *Jakie były przyczyny skrócenia czasu funkcjonowania lodowiska, skoro umowy podpisane były na dłuższy okres?*

Umowy dotyczące funkcjonowania lodowiska na Starym Rynku zawarte były na czas określony. Poniżej przedstawiam wykaz umów dotyczących funkcjonowania lodowiska z okresem obowiązywania:

1. Umowa nr RC 552/2006 z dnia 10.11.2006 r. oraz Aneks nr 1/RC661/2006 z dnia 19.12.2006 r. z firmą „TOL” Hanna Starzyk – dotyczy wynajmu sezonowego, demontowalnego, sztucznego lodowiska, zawarta do 07 marca 2007 roku,
2. Umowa użyczenia z dnia 27.10.2006 r. z gminą Płocka – dotyczy użyczenia gruntu, zawarta do dnia 28.02.2007 r.
3. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego nr WUG.III.RA.73530/551/2006 z dnia 07.12.2006 r. Urzędu Miasta Płocka Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru - na okres 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy tj. 07 grudnia 2006 r.
4. Pozostałe umowy dotyczące funkcjonowania obiektu: wynajem kontenerów, toalet przenośnych oraz ochrona zawarte były do 28.02.2007 r. z możliwością przedłużenia lub skrócenia po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu.

Z powyższego zestawienia wynika, iż wszelkie umowy i stosowane zezwolenia zawarte były do dnia 07 marca 2007. Dlatego, też nie ma mowy o jakimkolwiek skróceniu czasu funkcjonowania lodowiska.

Miejski Zespół Obiektów Sportowych już pod koniec miesiąca lutego analizował długoterminowe prognozy pogody w Płocku. Niestety nie były one korzystne dla dalszego funkcjonowania lodowiska – temperatury powietrza miały osiągać 10 – 12°C, przewidywane były na przemian opady deszczu i słoneczne dni. Dlatego uznano za zasadne nieprzedłużanie zawartych umów i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na eksploatację sztucznego lodowiska.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie lodowiska planowane były do końca lutego 2007.

2. *Na czyj koszt te „brutalne” działania były wykonywane?*

Prace demontażowe sztucznego lodowiska rozpoczęte zostały w dniu 01 marca 2007r. przez pracowników firmy TOL. Do dnia 04 marca dostawca sztucznego lodowiska przy wsparciu niewielkiej grupy swoich pracowników próbował realizować prace demontażowe, niestety z niewielkim efektem. W związku z terminami umów i stosownych zezwoleń tj. zgłoszenia na czasowe funkcjonowanie lodowiska w

porozumieniu z Panią Hanną Starzyk (właścicielem firmy TOL) Miejski Zespół Obiektów Sportowych wsparł prace demontażowe lodowiska.

Decyzję o użyciu kilofów i sprzętu ciężkiego podjęła firma wynajmująca. To jej pracownicy od 02 marca kilofami próbowali demontować tafłę lodu, a w dniu 05 marca podjęto decyzję o użyciu sprzętu ciężkiego, gdyż orurowanie było już zniszczone po przeprowadzeniu wcześniejszych prac. Prace demontażowe były utrudnione przez dużą grubość tafli. W okresie funkcjonowania lodowiska zmieniająca się pogoda tj. częste opady deszczu spowodowały szybkie „narastanie” grubości lodu, który nie tak jak w poprzednim sezonie z łatwością samoistnie rozpuściłby się do dnia 07 marca br.

Większość kosztów demontażu poniosła firma TOL.

Koszty poniesione przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych to:

• Usługa transportowa (wywóz lodu)	1080,00 zł netto 1317,16 zł brutto
• Sprzątanie terenu po lodowisku (SITA)	5800,00 zł netto 6206,00 zł brutto
• Wynajem koparko- ładowarki	700,00 zł netto 854,00 zł brutto
• Dodatkowe posiłki dla pracowników	968,50 zł netto 1036,62 zł brutto

Razem:		8548,50 zł netto 9413,78 zł brutto
--------	-------	---------------------------------------

3. *Kto zapłaci za zdewastowane urządzenia zamontowane w płycie lodowiska?*

Wszystkie urządzenia podtrzymujące płytę lodowiska znajdowały się poza jej obrębem. Pod powierzchnią tafli lodu znajdowały się rurki PE, które zostały już zniszczone przez pracowników firmy TOL demontującej lodowisko już w dniu 02 marca, dlatego firma przygotowana była na częściowe zniszczenia w/w rurek PE. W trakcie użytkowania i demontowania lodowiska mogą nastąpić uszkodzenia (pęknięcia, przetarcia rurek), które stanowią ryzyko poniesionych kosztów firmy dostarczającej lodowisko.

Doświadczenia oraz wiedza techniczna zdobyta podczas użytkowania lodowiska umożliwi zapewne w przyszłości zaplanowanie nowocześniejszych technik wykorzystywanych w urządzeniach chłodzących (m.in. z możliwością szybkiego rozmrażania).

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Piotr Kubera

Otrzymują:

1. Adresat.
2. BRM.
3. WSO.I.
4. WKS aa.