

KPM.PD.0057-10/07

Płock, dn. 31.08.2007 r.

Pan

Andrzej Nowakowski

Radny Miasta Płocka

Dotyczy interpelacji BRM.0057/381/07 Pana Andrzeja Nowakowskiego Radnego Miasta Płocka, złożonej na Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 28 sierpnia 2007 roku w sprawie dróg dojazdowych do nowego mostu.

W odpowiedzi na Pana interpelację, uprzejmie informuję, że na większość pytań w niej zawartych udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi podczas Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 28 sierpnia 2007 r.

Odnosząc się do jakości położonego asfaltu na estakadzie i na moście, informuję, że na zachodniej nitce estakady Wykonawca robót – BUDIMEX DROMEX S.A. dokonał sfrezowania warstwy ścieralnej nawierzchni (SMA) i będzie układał nową nawierzchnię, gdyż badania laboratoryjne wykazały miejsca wskazujące na lokalne niedogęszczenie, objawiające się zwiększoną zawartością wolnych przestrzeni i wnikaniem w nie wody.

Asfalt na moście jest ułożony prawidłowo. Widoczna między pylonami fałda (o wysokości 85 cm) wynika z przyjętej konstrukcji mostu i jest dla tego mostu stanem naturalnym.

Prezydent Miasta Płocka
Miroslaw Milewski
w/z Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Nowakowski, Radny Miasta Płocka
(za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta)
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
Oddział Organizacyjny
4. KPM.PD – a/a