

Płock, dnia 29 maja 2008r.

WSO.II.0057/ 1 /08

Pani
Beata Szczytniewska
Radna
Rady Miasta Płocka

dot.: dobudowania zjazdu/wjazdu dla osób niepełnosprawnych przy schodach prowadzących do Auli Urzędu Miasta Płocka.

W odpowiedzi na interpelację BRM 0057/725/08 z dnia 19.05.2008r. pragnę Panią poinformować, iż podzielam Pani opinię odnośnie konieczności ułatwiania poruszania się po Urzędzie Miasta Płocka osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Z uwagi na zróżnicowane wysokości poszczególnych części budynku Ratusza dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych została opracowana w kilku poziomach i z różnych wejść:

1. dostęp do Auli, Prezydenta, Sekretarza oraz Biura Obsługi Rady Miasta zapewnia tylne wejście do Ratusza od strony ulicy Zduńskiej, poprzez dziedziniec Ratusza, budynek główny, pochylnią koło barku gastronomicznego do windy,
2. dostęp do pozostałych pomieszczeń zapewnia wejście bezpośrednio od ulicy Zduńskiej, zaopatrzone w pochylnię i barierkę zabezpieczającą, poprzez windę w budynku Zduńska 3.

W celu dalszego usprawnienia poruszania się po Urzędzie Miasta Płocka osób niepełnosprawnych umieszczono dodatkowe informacje na zewnątrz i wewnątrz budynku, kierujące interesantów do odpowiednich wejść. Bezpośredni dostęp osób niepełnosprawnych wjeżdżających wejściem od ulicy Zduńskiej 3 do pomieszczenia Auli mógłby być możliwy po zainstalowaniu specjalnego dźwigu, pochylni lub schodolazu z poziomu Auli na poziom gabinetu Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych. Rozważaliśmy wszystkie te trzy warianty ułatwienia komunikacji:

1. pochylnia:
 - zajmowałaby przestrzeń niemal całego „dolnego” holu,
 - pochylnię należałoby wyposażyć w dwie płaszczyzny pochwyty na balustradzie, co dodatkowo wpłynie na przestrzeń dolnego holu.
 - pochylnia wizualnie będzie stanowiła istotny element wyposażenia holu utrudniającego ogólną komunikację w tym rejonie,
 - łączna długość pochylni ze względu na pokonywaną wysokość (ok.95 cm) musi wynosić – zgodnie z wymogami prawa (10% nachylenia) – 9,5 metra,
2. zainstalowanie dźwigu z poziomu Auli na poziom gabinetu Zastępców Prezydenta wymaga przystosowania konstrukcji budynku lub wydzielenia dodatkowego pomieszczenia w zależności od przyjętego wariantu napędu windy.
3. zastosowanie schodolazu z krzeselkiem przydatnym dla osób, które nie korzystają z pomocy wózka inwalidzkiego, ale nie są w stanie samodzielnie pokonywać schodów nie rozwiązuje problemu. Wersja z płożą umożliwia zamontowanie wózka. Pozwala więc pokonywać schody nie schodząc z wózka inwalidzkiego. Wadą jednak tego rozwiązania jest konieczność angażowania dodatkowej osoby.

Jednocześnie informujemy, że zostały zainstalowane dodatkowe przyciski w miejscu pokonywania różnicy poziomów korytarza podłączone do pomieszczenia pracowników ochrony, którzy udzielają wszelkiej pomocy w pokonywaniu barier i kierują klientów do odpowiednich wejść.

Z poszanowaniem
Sekretarz Miasta Płocka
Krystyna Kowalewska

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a