

Pan
Tomasz Korga
RADNY RADY MIASTA PŁOCKA

Dotyczy: *interpelacji nr BRM.0057/831/08 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie „oświetlenia przejścia prowadzącego od ul. Przemysłowej do bloków przy ul. Rutskich”; w Płocku.*

Odpowiadając na Pana wyżej określoną interpelację, uprzejmie informuję co następuje.

1. Aktualnie nie możliwe jest wykonanie oświetlenia przedmiotowego „przejścia” w tym również poprzez działanie doraźne – „zamontowania lampy na słupie energetycznym” zlokalizowanym centralnie na odcinku przy garażach. Wynika to z kilku powodów:
 - a) - wskazana we wniosku napowietrzna linia energetyczna nie jest przystosowana do montażu oświetlenia gdyż nie posiada tzw. przewodu oświetleniowego a jej przystosowanie pomimo kosztów byłoby nie efektywne z punktu widzenia omawianego celu,
 - b) - brak ujęcia zadania zarówno w tegorocznym budżecie jak i WPI na lata następne,
 - c) - każdy rodzaj, sposób i zakres wykonania poprawnego oświetlenia tego osiedlowego szlaku komunikacyjnego wymaga typowego procesu inwestycyjnego a więc zarezerwowania środków celowych i czasu na opracowanie dokumentacji projektowej, dopełnienie procedury przetargowej oraz w końcu na rzeczywiste roboty budowlano-montażowe.
2. Uznając zasadność zgłoszonej potrzeby do realizacji w terminie wynikającym z możliwości proceduralnych, na ogólnych zasadach dla tego typu oczekiwań - bardzo licznych w skali miasta, WGK UM Płocka uwzględni ją przy korekcie WPI w przyszłości. Nie deklarując precyzyjnie terminu zrealizowania postulatu, być może w nieco szerszej skali dla tego obszaru miasta, zakładamy tu nasze możliwości działania etapowego tj. z projektem w roku przyszłym lub następnym i robotami do 2011r.

Z poważaniem
Dariusz Zawidzki

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.,
2. BRM- 1 egz.,
3. WOS – 1 egz.,
4. WGK.I-RI – 1 egz. a/a.