



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 3 września 2013 roku

dot.WOP-I-RO.0003.1199.2013.KS

**Szanowny Pan
Marcin Flakiewicz
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na interpelację o nr WOP-I-RO.0003.1199.2013.KS, dotyczącą infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej oraz występowania rurociągów azbestowo-cementowych uprzejmie informuję, co następuje.

Z informacji uzyskanych od Zarządu Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wynika, iż na terenie Miasta Płocka istnieją fragmenty sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicach od DN=80 mm do DN=200 mm, wybudowane w latach 1960-1975 z rur azbestowo-cementowych (AC) o łącznej długości ok. 14 km.

W połowie XX wieku azbest był minerałem szeroko stosowanym w przemyśle ze względu na jego właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Trend ten został zahamowany przez doniesienia medyczne o szkodliwym wpływie azbestu na drogi oddechowe osób mających do czynienia z pyłem azbestowym. Z badań przeprowadzonych m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Państwowy Zakład Higieny wynika, iż zjawisko wymywania włókien azbestowych (szkodliwe dla organizmu) z rur azbestowo-cementowych nie występuje. Uwalnianie tych włókien następuje przy mechanicznej obróbce materiałów zawierających azbest. Pod tym względem rury wodociągowe wykonane z azbestocementu są dla konsumentów bezpieczne.

Zarząd Spółki poinformował, iż pomimo braku wpływu ww rur na jakość wody, od 1997 roku Spółka Wodociągi Płockie Sp. z o.o. sukcesywnie i planowo prowadzi wymianę rurociągów AC. Konieczność tej wymiany jest spowodowana znaczną awaryjnością, szczególnie po ponad 40-letnim okresie eksploatacji. Proces ten został rozłożony na lata 1997-2020. Do końca 2013 roku ogólna długość wymienionych rurociągów azbestowo-cementowych wyniesie 10 881,5 mb. Na lata 2014-2020 pozostanie do wymiany 2 891 mb.

Na terenie Miasta Płocka rury AC występowały głównie na osiedlach Łukasiewicza oraz Radziwie, a znaczna ich część została już wymieniona. Do wymiany pozostało: 370 mb wodociągu w ulicy Portowej, 320 mb wodociągu w ulicy Brzozowej oraz 2 201 mb wodociągu na osiedlu Łukasiewicza III, IV i V etap.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**

Krzysztof Izmańłowicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP-I-RO – dw
3. BRM – dw
4. BNW a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
04 URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacji i Procesów Pracy
Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich
Referat Organizacyjny