



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 24.02.2014r.

MZD-DI.0020.1.2014.AK

**Pan Arkadiusz Iwaniak
Radny Rady Miasta Płocka
Biuro Obsługi Rady Miasta
Stary Rynek 1
09-400 Płock**

dot. odpowiedź na interpelację Pana Radnego Arkadiusza Iwaniaka złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 17.02.2014r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą stanu technicznego konstrukcji stalowej Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego informuję:

1. Ostatnia ekspertyza mostu drogowo-kolejowego przez Wisłę w Płocku była wykonana w 2000r. przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych COVER przy współpracy z Politechniką Wrocławską. Z treścią opracowania można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
2. Metryka mostu podaje, że obiekt ma nośność 30 ton (klasa obciążenia C wg PN-85/S-10030).
3. Ze względu na wartość historyczną mostu oraz eliminację ruchu ciężkiego z centrum miasta Płocka, aktualnie po moście dopuszczony jest ruch pojazdów o masie całkowitej do 16 ton (zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu).
4. Ostatni kompleksowy remont z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu był wykonany w latach 2005-06.
Zakres: remont konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym części drogowej mostu, remont konstrukcji wraz z wykonaniem pomostu eksploatacyjnego oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym dla części kolejowej mostu, odwodnienie mostu z separatorem i odprowadzeniem do rzeki Wisły, przebudowa wodociągu, wykonanie konstrukcji wsporczej rurociągu.
Powód remontu: zalecenia ekspertyzy mostu drogowo-kolejowego z 2000r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski