



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU

Płock, dnia 15. marca 2011 r.

WUS.0003.1.2011.IJ

**Pan
Tomasz Korga
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na interpelację znak: BRM.0003.78.2011 dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości usytuowanych na odcinku ul. Szpitalnej od nr 9B do nr 17 oraz w oparciu o informacje przesłane przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. informuję, iż rozwiązanie przedmiotowego problemu jest możliwe na dwa sposoby.

Pierwszy z nich wymaga budowy kanału sanitarnego grawitacyjnego o długości ok. 739 mb z włączeniem do przepompowni ścieków zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej (działka nr 528/2). Projektowana kanalizacja powinna umożliwić odprowadzenie ścieków sanitarnych także z terenów przyległych do projektowanej inwestycji, położonych na południe i północ od ul. Szpitalnej.

Drugie rozwiązanie przewiduje odprowadzenie ścieków sanitarnych z przedmiotowego terenu do kolektora sanitarnego, murowanego o wymiarach 1,0 x 1,75 m zlokalizowanego w ulicy Szpitalnej. Wskazany wariant wymaga zaprojektowania i wykonania ok. 250 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 270 mb rurociągu tłoczego z bezobsługową przepompownią ścieków. Następstwem tego rozwiązania jest umożliwienie odprowadzenia ścieków sanitarnych tylko dla przedmiotowego obszaru.

Jednakże Gmina – Miasto Płock nie przewiduje w perspektywie aktualnie obowiązującego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 2014 wydatkowania środków na wykonanie sieci i urządzeń kanalizacyjnych na wskazanym terenie.

W związku z powyższym zgłoszony przez Pana postulat zostanie rozpatrzony przez Zespół ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na najbliższym posiedzeniu, na którym analizowane będą prośby i wnioski m.in. mieszkańców miasta oraz rad mieszkańców osiedli.

Te z wniosków, które zostaną rozpatrzone pozytywnie, będą uszczegółowione i ujęte w tegorocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski