



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 10.06.2016 roku

WOP-I-ZO.0003.1107.2016.BR

**Pan
Tomasz Kominek
Radny Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji Pana Tomasza Kominka Radnego Rady Miasta Płocka, złożonej podczas XIX Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 31.05.2016 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą uzupełnienia brakujących ekranów akustycznych w lukach przy Trasie księdza Jerzego Popiełuszki od ronda prowadzącego od strony Łącka do ulicy Browarnej, uprzejmie informuję, że zadanie inwestycyjne „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” realizowane było w latach 2008 – 2009, a wraz z zabezpieczeniem skarp do roku 2012. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 26.09.2012 roku, a termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji upłynął w dniu 30.09.2015 roku. Inwestycja została zakończona i rozliczona i nie ma już możliwości wykonania na tym zadaniu jakichkolwiek robót budowlanych.

Odnosząc się do kwestii ekranów akustycznych informuję, że autorzy dokumentacji projektowej uwzględniając prognozowany ruch pojazdów dla pory dziennej i nocnej wykonali obliczenia propagacji hałasu dla punktów obserwacji zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie projektowanej drogi. Na podstawie analiz i obliczeń zaprojektowano i wybudowane zostały ekrany akustyczne w poniższej lokalizacji:

(Wysokość = 5,00m) od km 14 + 550 do km 14 + 744
(Wysokość = 2,50m) od km 17 + 090 do km 17 + 425
od km 17 + 560 do km 17 + 818
od km 17 + 281 do km 17 + 504

Przerwy (luki) w ciągłości ekranów akustycznych wynikają z dokumentacji projektowej popartej obliczeniami, a zabudowane panele ekranów stanowią pełen zakres objęty projektem.

Mając na względzie fakt, iż przeprowadzone na etapie projektowania obliczenia mają charakter teoretyczny, w celu rzeczywistej oceny oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na tereny chronione akustycznie oraz sprawdzenia skuteczności wybudowanych ekranów akustycznych, nałożono na Inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej. Analiza taka wykonana została w październiku 2010 roku. Na potrzeby tego opracowania wykonane zostały całodobowe pomiary natężenia ruchu pojazdów, które po przeliczeniu na ruch ŚDR (średniodobowe natężenie ruchu) posłużyły do opracowania modelu obliczeniowego rozprzestrzeniania się dźwięku na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi. Następnie wykonano pomiar równoważnego poziomu dźwięku w siedmiu punktach za pomocą metody bezpośredniej - ciągłych pomiarów w czasie 24 godzin. Punkty pomiarowe zlokalizowane były zgodnie z zaleceniami opisanymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi. Otrzymane wyniki charakteryzują klimat akustyczny w sąsiedztwie wybudowanej drogi i przyjmują wartości nie przekraczające poziomów dopuszczalnych.

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 14 06, faks: 24 367 17 14, jacek.terebus@plock.eu, www.plock.eu

Tylko dla jednego punktu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Ciechomickiej poziom dźwięku przyjmuje wyższą wartość, przekraczającą poziom dopuszczalny zarówno w porze dnia jak i nocy. Wynika to z faktu, że budynek ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Ciechomickiej i wynik ten jest sumą hałasu od pojazdów poruszających się ulicą Ciechomicką i Trasą księdza Jerzego Popiełuszki.

Eksperti wykonujący analizę porealizacyjną, oceniając skuteczność zastosowanych rozwiązań technicznych oraz urządzeń ochrony środowiska potwierdzili, że wybudowane ekrany akustyczne pozytywnie wpływają na klimat akustyczny w obrębie odcinka IV dróg dojazdowych do mostu. Wybudowane ekrany skutecznie spełniają swoją funkcję i nie wymagają modyfikacji bądź rozbudowy, nie wymagana jest także dobudowa kolejnych zabezpieczeń.

Prace budowlane prowadzone w roku bieżącym przy ekranach akustycznych polegały na wymianie zdegradowanej siatki polietylenowej HDPE w panelach ekranów akustycznych typu "zielona ściana" od strony nasłonecznionej (usterka stwierdzona podczas wiosennego przeglądu gwarancyjnego w 2015 roku) oraz dokonano uzupełnienia nasadzeń roślinności pnącej wzdłuż ekranów akustycznych.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasto Płock

Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Kominek, Radny Miasta Płocka
(za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta)
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
- ③ Oddział Organizacji i Kadr, Zespół Organizacyjny
4. BIS-I a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Biuro Obsługi Rady Miasta

09-400 Płock, Stary Płock

13 06 2016