



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ

do sprawy: WOP-I-ZO.0003.2062.2017.AK
WEK-I.0003.38.2017 EŚ

Płock, 14.12.2017 r.

Pan Marek Krysztofiak
Radny Rady Miasta Płocka

dot. interpelacji złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 1 grudnia 2017 r.
w sprawie zagrożenia bądź zawalenia się sufitów w salach lekcyjnych w Zespole Szkół
Technicznych

Szanowny Panie Radny,

uprzejmie informuję, że Pana interpelację przekazano Dyrektorowi Zespołu Szkół
Technicznych w Płocku. W załączeniu odpowiedź udzielona przez ww. Dyrektora.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Roman Sieniątkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. BRM
3. WOP-I-ZO
4. WEK-I. aa.

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 4
tel. 24/364-27-30, fax 24/364-27-31

Płock, 11.12.2017 r.

dotyczy interpelacji w sprawie zawalenia się sufitów

„1) Jakie były przyczyny zagrożenia zawaleniem bądź zawalenia się sufitów w trzech salach lekcyjnych w ZST?”

Zdarzenie miało miejsce w sobotę 18 listopada, ale nie doszło do zawalenia się sufitów w trzech salach. Oderwaniu uległo około 4m² tynku wyłącznie w jednej sali - nr 36, która została wyłączona z użytkowania. Przyczyny mogą być różne m.in. wiek budynku, jakość wykonania, technologia wykonania.

„2) Czy wykonano ekspertyzy pod kątem zagrożenia podobnymi wydarzeniami w pozostałych salach lekcyjnych? Jakież są ich koszty i wyniki?”

Pod nadzorem inspektora budowlanego z Wydziału Inwestycji i Remontów w całym budynku dokonano przeglądu stanu sufitów pod kątem podobnego zagrożenia. Okazało się, że w kolejnych trzech salach - nr 2, 20, 26, należy usunąć tynk z sufitów, z czego w dwóch natychmiast (nr 20 i 26). Niezwłocznie wyłączono z użytkowania dwie sale. Nie poniesiono kosztów związanych z przeprowadzeniem ekspertyz (ogłędzin) pomieszczeń.

„3) Czy i kiedy będzie wykonany remont w w/w trzech salach i kiedy będą znowu udostępnione na zajęcia lekcyjne?”

Remont rozpoczął się w poniedziałek 4.12.2017 r. Objął dwie sale - nr 20 i 26, w których skuto cały tynk z sufitów. Oddanie sal do użytku przewidywane jest na 15 grudnia br. i remontowi poddane zostaną dwie kolejne sale - tj. nr 2 i 36. Do końca roku kalendarzowego naprawy powinny zostać ukończone, więc po feriach świątecznych wszystkie sale powinny być w użytkowaniu.

„4) Jaki jest planowany koszt remontu „feryalnych” trzech sal?”

Ostatecznie koszt remontu sufitów w czterech salach oszacowano na ok. 25 tys. zł.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych
w Płocku

mgr inż. Dariusz Tubarski