



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 29.08.2018 r.

Do: WOP-I-ZO.0003.2568.2018.AK

**Szanowna Pani
Iwona Józwicka
Radna Rady
Miasta Płocka**

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 20.08.2018 r., dotyczącą uszkodzenia rezerwowego rurociągu paliwowego przebiegającego pod dnem Wisły, wyjaśniam co następuje.

Wykrycie rozszczelnienia rezerwowego rurociągu paliwowego PERN S.A. miało miejsce w dniu 30.05.2018 roku ok. godz. 15.00. W tym samym dniu wspomniany rurociąg został trwale wyłączony z użytkowania przez zamknięcie zasuwami i zaślepkami po obu stronach rzeki. Poniżej miejsca wycieku zostało rozstawione kilka odcinków zapór sorpcyjnych na kierunku spływu rzeki Wisły. Dodatkowo w ciągu kilku następnych dni postawiono zaporę sztywną z wykorzystaniem 4 barek i zapór pływających elastycznych co przyczyniło się do pełnego zabezpieczenia rzeki Wisły przed rozprzestrzenianiem się frakcji ropopochodnych uwalnianych z rozszczelnionego rurociągu. W kolejnych dniach tj. 2 - 15 czerwca nastąpiło wypompowanie pozostałej ilości oleju napędowego znajdującego się w odciętym rurociągu rezerwowym, który następnie oczyszczono za pomocą tłoków piankowych i wypełniono wodą. Na każdym etapie działań, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jak i specjalistyczna firma z branży ochrony środowiska, dokonywały badań jakości wody oraz gruntu dennego zlokalizowanego w miejscu awarii. Zakończone działania zapobiegawcze oraz analiza pobranych próbek pozwalają na stwierdzenie, że awaria nie stanowi i nie będzie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska wodnego i ludzi. W chwili obecnej PERN S.A. oczekuje na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie zaproponowanych działań dotyczących zanieczyszczonego gruntu dennego w miejscu awarii. Osobne dochodzenie w sprawie awarii prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Działania Zakładowej Straży Pożarnej PERN S.A., które Pani widziała polegają na monitorowaniu rzeki i cyklicznej wymianie zapór sorpcyjnych, które stanowią zabezpieczenie przed uwalniającymi się z dna, w śladowych ilościach, frakcjami węglowodorów.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Otrzymują:

1. Adresat;
2. BRM – do wiadomości;
3. WOP-I-ZO – do wiadomości;
4. WZK – aa.