



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

WOP-I-RO.0003.282.2015.AK

Płock, dn. 23.03.2015 r.

**Pani
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy interpelacji złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 12.03.2015 r.

Odpowiadając na złożoną przez Panią interpelację w sprawie przelewających się ścieków na terenie płockiego ZOO informuję, że widoczny na fotografiach wyciek wody miał miejsce na pustym wybiegu i związany był z procesem opróżniania/napełniania basenu dla fok. Wyciek ten nastąpił nie ze studzienki ściekowej, a z przepompowni i spowodowany był zbyt późnym załączeniem się drugiej pompy. Woda ta nie była skażona i w żaden sposób nie zagrażała zwierzętom ani zwiedzającym.

Ponadto informuję, że Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku podłączony jest do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna na terenie MOZ jest systematycznie czyszczona i udrażniana w miarę potrzeby. Dodatkowo wody opadowe z alejek oraz z terenów utwardzonych są odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zgodnie ze stosownymi przepisami.

Informuję również, że pracownicy MOZ dołożą wszelkich starań, aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Dariusz Ciarkowski