ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 24.04.2019r.

WOP-I-ZO.0003.349.2019.AK
WIR .III.0003.6.2019.IM

Pan
Jerzy Seweryniak
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji Radnego Pana Jerzego Seweryniaka złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 18.04.2019r. przekazanej pismem WOP-I-ZO.0003.349.2019.AK z dnia 18.04.2019r. dotyczącej czystości ścian zewnętrznych budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż:

Po przeprowadzeniu w dniu 23.04.2019r. wizji lokalnej w celu oceny czystości ścian zewnętrznych budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ciechomicach stwierdzono, że zanieczyszczenia elewacji widoczne są w miejscach zacienionych (elewacja północna oraz zachodnia), głównie w dolnych partiach ścian spowodowane przede wszystkim korozją biologiczną. Dodatkowo chropowata powierzchnia elewacji wykonana z płyt cementowo-wiórowych umożliwia łatwe osadzanie się kurzu i zabrudzeń, sprzyjających zasiedlaniu tego typu struktur przez mikroorganizmy biologiczne.

Usunięcie opisanych powyżej zanieczyszczeń ścian zewnętrznych należy zaliczyć do bieżącej konserwacji elewacji, która leży w gestii Użytkownika placówki.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Jacek Terebun