



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dn. 20.12..... 2019 r.

WOP-I-ZO.0003.745.2019.AK

**Pani
Teresa Kijek
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy interpelacji złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 6 grudnia 2019 r.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na złożoną przez Panią interpelację w sprawie naprawy klawiszującego włazu studni na ul. Dobrzykowskiej uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją uzyskaną z Miejskiego Zarządu Dróg dokonano przeglądu przedmiotowej studni i nie stwierdzono uszkodzenia i klawiszowania włazu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa ulica wraz z niezbędną infrastrukturą objęta jest gwarancją wykonawcy do 2023 r.

Ponadto pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska przeprowadzili kontrolę drożności wpustów deszczowych oraz odwodnień liniowych na tej ulicy. W przypadku jednego odwodnienia liniowego stwierdzono częściowe zabrudzenie piaskiem i zlecone zostanie jego udrożnienie, natomiast wszystkie wpusty zlokalizowane na ulicy Dobrzykowskiej są drożne. Jedynie na kilku kratkach zaobserwowano drobne zanieczyszczenia. Każdy z wpustów deszczowych wyposażony jest w osadnik o głębokości 95 cm który ma za zadanie zatrzymywać drobne zanieczyszczenia tj. liście, piasek itp.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Dyśkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOR
3. WOP-I-ZO
4. WKŚ-II a/a