



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 27.02.2020 r.

WOP-I-ZO.0003.923.2020.BR

Pan
Łukasz Pietrzak
Radny Rady Miasta
Płocka

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na Pana interpelację nr WOP-I-ZO.0003.923.2020.BR, która wpłynęła do Prezydenta Miasta Płocka w dniu 13.02.2020 r. w sprawie temperatury wody w instalacji prysznicowej w szalecie miejskim przy ul. Grodzkiej 1 informuję, że Gmina – Miasto Płock jest najemcą lokalu, a prowadzenie szaletu powierzyła Agencji Rewitalizacji Starówki „ARS” Sp. z o.o.

Po otrzymaniu przedmiotowej interpelacji zwrócono się w trybie pilnym o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji i podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania przedstawionego problemu.

Agencja Rewitalizacji Starówki „ARS” Sp. z o.o. w odpowiedzi wyjaśniła, że otrzymała wcześniej zgłoszenie o niewłaściwej temperaturze wody, o czym natychmiast powiadomiła Fortum Sp. z o.o. jako właściciela węzła cieplnego. Po oględzinach okazało się, iż awarii uległa jedna z pomp w węźle cieplnym, która niezwłocznie została naprawiona.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Dyskiewicz

Otrzymują:

1. Adresat

2. WOR

3. WOP-I-ZO

4. WKŚ.II.ZI a/a