



PZOZ/DZP/382/38PN/14

Informacja z zebrania Wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „**Roboty budowlane polegające na wykonaniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w całym budynku K i I piętrze budynku H1 wraz łącznikiem między budynkami na poziomie I
piętra Szpitala Świętej Trójcy**” Nr PZOZ/DZP/382/38PN/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, iż w dniu 2 września 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I, piętro odbyło się zebranie Wykonawców, którego przedmiotem było dokonanie wizji lokalnej budynków objętych przedmiotem zamówienia.

W zebraniu wzięło udział czterech Wykonawców, a ze strony Zamawiającego uczestniczyli członkowie komisji przetargowej w składzie:

1. Przewodniczący - Joanna Jachimska
2. Sekretarz - Anna Piórkowska

W trakcie wizji lokalnej Wykonawcy dokonali oględzin terenu i pomieszczeń Szpitala. Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie Nr 1

W których kwaterach okien powinny być montowane moskitiery?

Odpowiedź:

Moskitiery powinny być zamontowane w jednej z dolnych kwater okna, z wyjątkiem 2 okien mieszczących się w Kuchni, gdzie winny być zamontowane 4 moskitiery po jednej w każdej z kwater okna.

Pytanie Nr 2

Czy rolety mają zostać zamontowane w górnych kwaterach okien, jakiego rodzaju rolet w oknach wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby rolety zostały zamontowane w dolnych skrzydłach okien, z wyjątkiem 2 okien mieszczących się w Kuchni, gdzie winny zostać zamontowane 4 rolety, po jednej na każdej kwaterze okna. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zaoferowali rolety na prowadnicach.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający może doprecyzować, gdzie mają być zastosowane szyby bezpieczne w Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i w Oddziale Chorób Wewnętrznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do OPZ okna mają być wyposażone w szyby bezpieczne w 3 oknach w Sali chorych Nr 9, 10, 11 w Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz w 2 oknach na Salach chorych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, miejsce montażu zostanie określone podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

WICEPRZESZKARZĄCY

Marek Stawicki

Marek Stawicki

PROKURANT

Anna Rybarczyk

Anna Rybarczyk

