



- dokładną lokalizację gniazd ustalić na etapie realizacji z Inwestorem
- gniazda LAN w salach nad łóżkami należy zamontować w panelach medycznych, panele w zakresie dostawy gazów medycznych
- gniazda LAN adm z zasilaniem GW
- zasilanie w panelach medycznych w zakresie branży EL



ESTAW GNIAZD W POMI SPECJALNYCH

1. dokładną lokalizację gniazd ustalić na etapie realizacji z Inwestorem
2. zasilanie w panelach medycznych w zakresie branży EL
3. Instalacja - okablowanie LAN na budynku K z parteru i piwnicy podpięte do dotychczasowej szafy musi zostać zachowane (wymagane zabezpieczenie w czasie prac budowlanych), w przypadku naruszenia - uszkodzenia elementów okablowania musi ono zostać wymienione - położone na nowo.
4. Krytyczne jest zachowanie połączenia światłowodowego - szkieletowego biegnącego z GPD do LPD na K, które jest położone w korytach okablowania poziomego.
5. Istniejąca instalacja LAN na budynkach H1 i K na parterze i w piwnicy powinna zostać nienaruszona. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia przewodu musi zostać on położony na nowo. Położenie na nowo oznacza położenie przewodu od punktu abonenckiego do którego doprowadzony był uszkodzony przewód, z założeniem nowego podwójnego gniazda do nowej szafy z instalacją na patchpanelu.
6. Do odbioru wymagane jest wykonanie pomiarów całości okablowania również dla istniejącej nie demontowanej infrastruktury w danym budynku H i K.

PRACOWNICA PROJEKTOWA

BP TELECOM

BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

03-002 Płock

ul. 3go Maja 12 lokal 68

bluro@bp telecom.pl 691710812

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie dostosowania pawilonu Szpitala Świętej Trójcy tj. "H1" i "K" zlokalizowanych w Płocku, przy ul. Kościuszki 28 do obowiązujących przepisów technicznych i i podstawowych oraz podniesienie standardu pomieszczeń z wyznaczonymi zmianowymi.

OBJEKT

Budynek szpitala i opieki zdrowotnej

ul. Tadeusza Kościuszki 28, Płock

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA SSP

RZUT PŁYNICA BUDYNKU H1 K

SKALA

AUTORZJ PROJEKTU

IMIE I NAZWISKO

NR UPRAWNIENI

PODSZ

mgr inż. Norbert Górzynski

TYCZOM 534.16, 03090806
TYCZOM 534.16, 03090806
TYCZOM 534.16, 03090806
TYCZOM 534.16, 03090806
TYCZOM 534.16, 03090806

mgr inż. Marcin Ziemiński

MAZ/0436/POOE/06

NR REWIZJI

Rev. 0

DATA

21.12.2017

BRANZA

TELETECHNICZNA

NR RYS.

TT-LAN-03

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY