



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 12 października 2021 r.

dot. WOP-I-ZO.0003.1420.2021.MK

**Pani
Teresa Kijek
Radna Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na interpelację, nr WOP-I-ZO.0003.1472.2021.AK, dotyczącą sprawdzenia stanu technicznego rurociągu wody pitnej położonego w ulicy Piekarskiej, uprzejmie wyjaśniam.

Z informacji przekazanej przez Zarząd Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wynika, iż awaria do której doszło w dniu 5 sierpnia 2021 roku w ulicy Piekarskiej zlokalizowana była w studni połączeniowej w związku z czym nie powodowała naruszenia struktury gruntu. Przeglądy rurociągu i armatury dokonywane są na bieżąco. Po ostatniej awarii wykonano przegląd wszystkich komórek, w wyniku którego uznano, iż ich stan jest zadowalający. Częstotliwość występowania awarii jak i stan wizualny wodociągu nie kwalifikuje go do natychmiastowej wymiany. W dniach 5 i 6 października bieżącego roku służby eksploatacyjne Spółki wykonały badania szczelności wodociągu w ulicy Piekarskiej za pomocą korelatora oraz rejestratorów akustycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono wycieku w przedmiotowym rurociągu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na wysokości ulicy Piekarskiej nie ma potencjalnego zagrożenia dużymi osuwiskami o znamionach katastrofy. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana w dwóch kolumnach inklinometrycznych. Najbliższe pomiary przemieszczeń odbędą się w listopadzie bieżącego roku.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP-I-ZO dw.
3. WOR dw
4. WNW -aa

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 364 55 55, fax: 24 367 14 02, wojciech.ostrowski@plock.eu, www.plock.eu

Wpłynęło dnia

L.dz. Podpis

13.10.2021

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Obsługi Rady Miasta Płocka
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

2021-10-13

