



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 08 grudnia 2022 roku

dot. WOP-I-ZO.0003.1918.2022.AK

**Pani
Daria Domosławska
Radna Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.1918.2022.AK, dotyczącą zlikwidowania uciążliwości zapachowych odczuwanych przy ulicy Szpitalnej w załączeniu przekazuję odpowiedź udzieloną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP-I-ZO dw.
3. WOR dw
4. WNW -aa



Płock, dnia 07.12.2022 r.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Nadzoru Właścieli
09-400 Płock, Stary Rynek 1

TT/4/2782 /2022

dot.: WOP-I-ZO.0003.1918.2022.AK - Interpelacji złożonej przez Panią Darię Domosławską Radną Rady Miasta Płocka w sprawie emisji nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych na ulicy Szpitalnej.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w ulicy Szpitalnej zlokalizowany jest, wybudowany pod koniec lat 60-tych, kolektor kanalizacyjny „D”. Każdego dnia kolektorem tym przepływa ok. 15 tys. m³ (15 milionów litrów) ścieków z całego Miasta Płocka, które transportowane są do oczyszczalni ścieków w Maszewie. Zanim ścieki trafią do kolektora „D” muszą zostać przepompowane przez jar rzeki Brzeźnicy - ścieki z prawobrzeżnej części Płocka oraz pod Wisłą – ścieki z lewobrzeżnej części Płocka. Tak duża ilość ścieków oraz konieczność przepompowywania ich przekłada się na dużą ilość powstających odorów, które wydostają się poprzez otwory wentylacyjne znajdujące się we włazach kanałowych zainstalowanych na studniach rewizyjnych. Nie mamy możliwości wyeliminowania zapachów wydostających się z kolektora. Przetłaczanie ścieków wymaga zapewnienia skutecznego odpowietrzenia kolektora. Uszczelnienie spowodowałoby wzrost ciśnienia gazów znajdujących się w kolektorze i w skrajnym przypadku wtłaczanie ich do pobliskich domów poprzez przyłącza i instalacje kanalizacyjne.

Spółka podejmuje działania mające na celu maksymalne ograniczenie nieprzyjemnych zapachów w miejscach, gdzie jest to możliwe np. poprzez stosowanie biofiltrów w rejonie przepompowni ścieków, natomiast testowane dotychczas w innych częściach miasta neutralizatory montowane pod włazami kanałowymi studni rewizyjnych nie przynoszą wymiernych efektów.

Informujemy jednocześnie, że przedstawiony problem był jednym z tematów omawianych na spotkaniu Prezydenta Miasta Płocka z Radą Mieszkańców Osiedla „Winiary”, które odbyło się dnia 28.11.2022 r. przy udziale przedstawiciela Spółki oraz Radnej Miasta Płocka – Pani Darii Domosławskiej. W szczególności omówione zostały rozbieżności pomiędzy intencjami, a odbiorem treści Naszego pisma z dnia 25.10.2022 r. w kwestii ewentualnych nieprawidłowości po stronie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.

PROKURENT

Marcin Chyczewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Buczkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

Opracował: A. Korzuchowski