



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 11.05.2023 r.

WOP-I-ZO.0003.2075.2023.AK

Pani
Wioletta Kulpa
RADNA RADY MIASTA
PŁOCKA

Szanowna Pani,

w uzupełnieniu odpowiedzi zawartej w piśmie WOP-I-ZO.0003.2075.2023.AK z dnia 31.03.2023 r., na interpelację, przekazaną pismem WOP-I-ZO.0003.2075.2023.AK z dnia 22.03.2023 r., która wpłynęła do Prezydenta Miasta Płocka w dniu 21.03.2023 r., dotycząca: wiszących linii wysokiego napięcia nad ul. Boryszewską w Płocku, przekazuję w załączeniu stanowisko Energa Operator S.A. w przedmiotowej sprawie – pismo EOP/ZK/7/2023/04/014301 z dnia 28.04.2023 r.

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi, elektroenergetyczne przyłącze napowietrzne do posesji Boryszewska 26 w Płocku, zostanie dostosowane do wysokości zawieszenia zgodnego z normą N SEP-E-003 w terminie do końca maja 2023 r.

Z poważaniem


ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Artur Zieliński

Załącznik:

Kopia pisma Energa Operator S.A.
EOP/ZK/7/2023/04/014301 z dnia 28.04.2023 r.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wydział Obsługi Rady Miasta.
3. Wydział Organizacyjny.
4. MZD - a/a - MZD-DI.0020.1.49.2023.CP

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacyjny

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta

170523
Wpłynęło dnia
L.dz Poapis

09-400 Płock, ul. Staro Burek 1
2023-05-15

P. Panek
ZP
05.05.2023
[Signature]

04.05.2023

Poz. 2721/05/2023

Podpis

Do MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W PŁOCKU
BIELSKA 9/ 11
09-400 PŁOCK

Znak EOP/ZK/7/2023/04/014301
Dot. pisma o znakach MZD-DI.4204.4.2023.CP

Płock, dnia 28.04.2023r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo o znakach MZD-DI.4204.4.2023.CP otrzymane w dniu 19 kwietnia 2023 roku dotyczące istniejącego przyłącza energetycznego zlokalizowanego przy ulicy Boryszewskiej w miejscowości Płock ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Płock informuje, że pomiar zawieszenia przyłącza napowietrznego wykonanego przewodami izolowanymi AsXSn 4x25 do posesji w miejscowości Płock przy ulicy Boryszewska 26 w najniższym jego punkcie wyniósł 5,23m. Zgodnie z obowiązującą normą N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami pełnoizolowanymi odległość ta powinna wynosić minimum 6m.

W terminie do końca maja 2023 roku przedmiotowe przyłącze napowietrzne do posesji miejscowości Płock ulicy Boryszewska 26 zostanie dostosowane do wysokości zawieszenia zgodnego z normą N SEP-E-003.

Dziękujemy za powiadomienie naszego przedsiębiorstwa o zaistniałej sytuacji oraz przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z zaistniałą sytuacją.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznie: **801 404 404***, lub **+48 58 767 43 50***
- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
- poprzez e-mail: plock@energa-operator.pl
- listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400

Płock

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegóły dostępne na www.energa-operator.pl

Z poważaniem

Kierownik
Dział Zarządzania Eksploatacją Płock

[Signature]
Dariusz Luśniewski