PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2197/2026

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 05 listopada 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku (obręb 10) oznaczonej jako działki nr 1085/6 i nr 1085/5 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 399, poz. 912) oraz art. 305¹ Kodeksu Cywilnego w związku z §7 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, zmienionej Uchwałą Nr 236/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr 586/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r., Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku (obręb 10) oznaczonej jako działki nr 1085/6 o pow. 17790 m^2 i nr 1085/5 o pow. 20000 m^2 objętej księgą wieczystą nr **********, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku polegającą na prawie posadowienia na ww. nieruchomości linii kablowej SN 15 kV o łącznej długości 267 mb i słupa szt. 1 oraz korzystaniu i eksploatacji tych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem. W ramach służebności przedsiębiorca ma prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej, polegające na swobodnym dostępie do urządzeń w celu przeprowadzenia prac związanych z jego budową, eksploatacją, konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii, z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem, po uprzednim pisemnym powiadomieniu właściciela nieruchomości, w sposób jak najmniej uciążliwy z zaznaczeniem, że wykonywanie służebności ograniczać się będzie do części działki nr 1085/5 o pow. 94 m^2 oraz części działki nr 1085/6 o pow. 174 m^2 i uwzględniać pas technologiczny wzdłuż przebiegu urządzeń o szerokości 1 m (zgodnie z załącznikami mapowymi nr 1 i nr 2).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

* usunięto dane osobowe – wyłączenia jawności części treści zarządzenia dokonał Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy – Wojciech Petecki na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

Załącznik mapowy nr 1 do Zarządzenia Nr 2197/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 listopada 2026 roku

przebieg planowanej służebności przesyłu
dz. nr 1085/6, obręb 0010, linia kablowa SN 15 kV

1085/5
1085/6
1303/4
1308/6
1309/3
1309/5
1308/5
1308/3
1311/25
1311/27
1311/28

proj. linia kablowa SN-15 kV nr 0002/29 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 relacji S1-01382 do proj. słupa nr 7 L=382/417m

słup SN-15 kV nr 7/1 istn. ZN-12 proj. rozbiórka

słup SN-15 kV nr 7/2 istn. E-12/12 proj. rozbiórka

istn. linia napowietrzna SN-15kV nr 0002/29 zasilana z GPZ Podolszyce typu 3x AFL-3 70mm2 do rozbiórki

słup SN-15 kV nr 7/2/1 istn. 2xE-12/10 istn. rozłącznik nr O1-1579 proj. rozbiórka

słup SN-15 kV nr S700208 7/3 istn. E-12/12 istn. rozłącznik proj. rozbiórka

istniejący kabel SN-15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 L=54m pod mostem do demontażu

słup SN-15 kV nr S700208 7/4 istn. E-12/12/Kgo istn. rozłącznik proj. rozbiórka

słup SN-15 kV nr 7/5 istn. ZN-12 proj. rozbiórka

proj. linia kablowa SN-15 kV nr 0002/29 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 relacji S1-01382 do proj. słupa nr 7 L=382/417m

proj. linia kablowa SN-15 kV nr 0002/29 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 relacji S1-00121 do S1-01382 L=490/530 m

proj. linia kablowa SN-15 kV nr 0002/29 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 relacji S1-01382 do proj. słupa nr 7 L=382/417m

proj. złącza kablowo-pomiarowe

Istn. stacja S1-01382 "Płock Grabówka-Most" demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/nn proj. stacja STLmb-3,6 z rozdzielnicą SN-15 kV typu XIRIA KKKT (transformator przełożyć z istniejącej stacji)

proj. linie kablowe nn-0,4 kV

proj. linia kablowa nn-0,4 kV

proj. linia kablowa SN-15 kV nr 0002/29 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 relacji S1-01382 do proj. ZK-SN L=338/367 m

proj. 2x przewiert sterowany SRS160, L=55 m w układzie płonowym

Uwaga:
Zbliżenia z elementami innych sieci wykonywać zgodnie z wytycznymi normy SEP-E-003 oraz 004

LEGENDA:
- proj. rozbiórka linii napowietrznej SN-15 kV
- proj. rozbiórka istn. linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV
- proj. linia kablowa SN-15 kV
- proj. linia kablowa nn-0,4 kV
- proj. rura osłonowa DVK
- proj. rura osłonowa SRS
- proj. kontenerowa stacja transformatorowa
- proj. złącze kablowe SN-15 kV lub nn-0,4 kV
- proj. słup wirowany SN-15 kV lub nn-0,4 kV
- w miejscach kolizji z siecią telekomunikacyjną, zabezpieczyć wspomnianą sieć przy użyciu rur dwudzielnych (nie dotyczy metod bezwykopowych)

Jednostka Projektowa: **Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ SA** **ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk**	Inwestor: **Energa-Operator SA** **ul. Marynarki Polskiej 130** **80-557 Gdańsk**

Nazwa projektu:
Etap I - Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową w ciągu liniowym nr 0002/32 oraz nr 0002/29 z GPZ Podolszyce od stacji SN/nn S1-01289 Płock Słoneczna do stacji S1-01362 Ośnicka i S1-01481 Płock ul. Ośnicka 2 wraz z wymianą stacji SN/nn - S1-01362 Ośnicka i rozbiórką stacji S1-01499 Płock ul. Osnicka 3
Etap II - Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową w ciągu liniowym nr 0002/32 oraz nr 0002/29 z GPZ Podolszyce - od S1-01481 Płock ul. Ośnicka 2 do S1-00121 Płock Grabówka, S1-01382 Płock Grabówka Most oraz S1-01269 Grabówka wraz wymianą stacji SN/nn - S1-00121, S1-01382, S1-01269.

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Szymon Lasota	POM/0278/PWBE/19	
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Jędryszek	GT-III-630/128/75	

Tytuł rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Umowa: PJ04577/19

OBI/OBMBS:	OBMBS/71/19477
Branża:	Elektryczna
Skala:	1:1000
Data:	Marzec 2022

Nr rysunku: **1.5**
Nr strony:

Załącznik mapowy nr 2 do Zarządzenia Nr 2197/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 listopada 2026 roku

przebieg planowanej służebności przesyłu
dz. nr 1085/5, obręb 0010, linia kablowa SN 15 kV
oraz stanowisko słupowe

1084/2
1085/5
1085/6
1303/4
1308/6

istn. linia napowietrzna SN-15kV nr 0002/29 zasilana z GPZ Podolszyce typu 3x AFL-3 70mm2 do rozbiórki

słup SN-15 kV nr 8 istn. ŻN-12 proj. rozbiórka

istn. słup SN-15 kV nr 7 typu ŻN-12 proj. rozbiórka **proj. słup SN-15 kV**

proj. linia kablowa SN-15 kV nr 0002/29 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 relacji S1-01382 do proj. słupa nr 7 L=382/417m

proj. linia kablowa SN-15 kV nr 0002/29 typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 relacji S1-00121 do S1-01382 L=490/530 m

słup SN-15 kV nr 7/1 istn. ŻN-12 proj. rozbiórka

słup SN-15 kV nr 7/2 istn. E-12/12 proj. rozbiórka

Uwaga:
Zbliżenia z elementami innych sieci wykonywać zgodnie z wytycznymi normy SEP-E-003 oraz 004

LEGENDA:
- proj. rozbiórka linii napowietrznej SN-15 kV
- proj. rozbiórka istn. linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV
- proj. linia kablowa SN-15 kV
- proj. linia kablowa nn-0,4 kV
- proj. rura osłonowa DVK
- proj. rura osłonowa SRS
- proj. kontenerowa stacja transformatorowa
- proj. złącze kablowe SN-15 kV lub nn-0,4 kV
- proj. słup wirowany SN-15 kV lub nn-0,4 kV
- w miejscach kolizji z siecią telekomunikacyjną, zabezpieczyć wspomnianą sieć przy użyciu rur dwudzielnych (nie dotyczy metod bezwykopowych)

Jednostka Projektowa:	Inwestor:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ SA **ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk**	**Energa-Operator SA** **ul. Marynarki Polskiej 130** **80-557 Gdańsk**

Nazwa projektu:
Etap I - Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową w ciągu liniowym nr 0002/32 oraz nr 0002/29 z GPZ Podolszyce od stacji SN/nn S1-01289 Płock Słoneczna do stacji S1-01362 Ośnicka i S1-01481 Płock ul. Ośnicka 2 wraz z wymianą stacji SN/nn - S1-01362 Ośnicka i rozbiórką stacji S1-01499 Płock ul. Ośnicka 3
Etap II - Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową w ciągu liniowym nr 0002/32 oraz nr 0002/29 z GPZ Podolszyce - od S1-01481 Płock ul. Ośnicka 2 do S1-00121 Płock Grabówka, S1-01382 Płock Grabówka Most oraz S1-01269 Grabówka wraz wymianą stacji SN/nn - S1-00121, S1-01382, S1-01269.

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Szymon Lasota	POM/0278/PWBE/19	
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Jędryszek	GT-III-630/128/75	

Tytuł rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Umowa: PJ04577/19

OBI/OBMBS:	OBMBS/71/19477
Branża:	Elektryczna
Skala:	1:1000
Data:	Marzec 2022
Nr rysunku: **1.4**	Nr strony: