



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 05 maja 2026 roku

dot. WOP-I-ZO.0003.580.2026.AK

**Pan  
Tomasz Kominek  
Radny Rady Miasta Płocka**

**Szanowny Panie,**

odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.580.2026.AK, złożoną w dniu 28 kwietnia 2026 roku, w sprawie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, w załączeniu przekazuję odpowiedź udzieloną przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

**Z poważaniem**

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOP-I-ZO dw.
3. WOR dw
4. RNW -aa

**URZĄD MIASTA PŁOCKA**

Wydział Organizacyjny  
Referat Organizacji i Kadry  
Zespół Organizacyjny

Urząd Miasta Płocka  
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock  
tel.: 24 367 14 18, faks: 24 367 14 20, wojciech.ostrowski@plock.eu, www.plock.eu

Wpłynęło dnia 050526  
L.dz. Podpis

**URZĄD MIASTA PŁOCKA**  
Wydział Obsługi Rady Miasta

WPŁYNIĘŁO

2026 -05- 0 5

Podpis

Płock, dnia 30.04.2026 r.

**Urząd Miasta Płocka**  
**Referat Nadzoru Właścicielskiego**  
**Stary Rynek 1**  
**09-400 Płock**

TT/5/1124/2026

W odpowiedzi na pismo Ldz. WOP-I-ZO.0003.580.2026.AK z dnia 28.04.2026 r. dotyczące interpelacji Pana Tomasza Kominka – Radnego Miasta Płocka w sprawie działań podejmowanych w celu poprawy stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Leśnej „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż z przedmiotowej ulicy napływają od odbiorców usług zgłoszenia dotyczące złej jakości wody. W zakresie istniejącej kanalizacji sanitarnej nie są odnotowywane zgłoszenia o awariach na istniejącej infrastrukturze.

Obecnie w pasie drogowym ulicy Leśnej posadowiony jest wodociąg  $\phi$  100 mm z rur żeliwnych wybudowany w 1986 r. oraz przyłącza wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Są to więc rurociągi wykonane z materiałów, od których obecnie się odchodzi a jednym ze zjawisk związanych ze starzeniem się takiej infrastruktury jest tzw. wtórne zanieczyszczenie wody.


Ponadto, brak wykonania przedmiotowego wodociągu w systemie pierścieniowym oraz zbyt mały rozbiór wody (7 odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę) jak na istniejącą średnicę, mają także wpływ na złą jakość wody.

Wychodząc na przeciw problemom mieszkańców w/w ulicy, w celu doraźnej poprawy jakości świadczonych usług w tym zakresie, Spółka zamontowała na istniejącym wodociągu studnię płuczącą ( w rejonie przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Leśnej 2), dzięki czemu woda w istniejącym wodociągu jest płukana w zależności od potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie tymczasowe, przynoszące krótkotrwałą poprawę.

Rozwiązaniem docelowym jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zgodnie z informacją z Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, na lata 2026 – 2027 planowana jest „Przebudowa ulic: Zagroda, Leśna, Piaskowa i Sucha”. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., w lutym 2026 r. określiły warunki techniczne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wskazując konieczność przebudowy wodociągu w ulicy Leśnej wraz z przyłączami i wykonanie ich z rur polietylenowych.

**Otrzymują :**

1. Adresat
2. TT a/a

PROKURENT  
  
Marcin Chyczewski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Krzysztof Buczkowski