



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, 30.04.2026r.

WOP-I.ZO.0003.576.2026 AK

**Pani Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na interpelację znak WOP-I.ZO.0003.576.2026.AK złożoną w dniu 21.04.2026 r., dotyczącą kontroli stanu technicznego instalacji nawadniania terenów zielonych na al. Roguckiego informuję, iż na zlecenie Gminy bieżącą kompleksową konserwację i eksploatację systemu nawadniającego prowadzi w okresie od 15 kwietnia do 31 października Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”. Obejmuje ona: uruchomienie systemu nawadniającego po okresie zimowym, bieżące kontrolowanie jakości nawadniania, korygowanie czasów nawadniania w poszczególnych sekcjach w miarę potrzeb i wymagań posadzonych na terenie alei roślin, a także wyłączenie instalacji na okres zimowy. Wszelkie naprawy systemu realizowane są na bieżąco po zauważeniu uszkodzenia. Przedstawione nieprawidłowości zostały usunięte. Nadmienić należy, iż uszkodzenia często są spowodowane aktami wandalizmu oraz działaniami psów biegających po rabatach.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Piotr Dyszkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOR
3. WOP-I-ZO
4. WSK-I - aa.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacji i Kadry
Zespół Organizacyjny
Wpłynęło dnia 30.04.2026
L.dz. Podpis: *[Signature]*

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
WPLYNEŁO
2026-04-30
Podpis: *[Signature]*