



PŁOCK

Płock, dnia 06.10.2020 r.

WZP.271.1.42.2020.AR

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego **pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Płocka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Zamawiający – Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) przekazuje w załączeniu treść pytania wraz z odpowiedzią.

Zapytanie nr 13 z dnia 02.10.2020 r.

Pytanie:

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 24, w której Zamawiający nie akceptuje pozostawienia w ścianach starych kabli instalacji elektrycznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z tego obowiązku pomieszczeń w których występuje pokrycie ścian inne niż powłoki malarskie, np. glazura, tapety, panele itp. (np. łazienek). Usuwanie istniejących przewodów może doprowadzić do uszkodzenia ww. elementów pokrycia ścian, które będą trudne i przede wszystkim kosztowne do naprawienia, co będzie miało wpływ na wysokość oferty. Pozostawienie kabli w ścianach nie będzie miało negatywnego wpływu na działanie instalacji ani stan budynku.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na modyfikację SIWZ.

Tiret 3 pkt 2.6. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie, za wyrazami: „Zamawiający wymaga, aby usunąć ze ścian stare kable instalacji elektrycznej po jej wymianie.” dopisuje się wyrazy: „W celu uniknięcia uszkodzenia pokryć ścian innych niż malarskich np. glazura, tapety, panele itp. dopuszcza się pozostawienie starych kabli instalacji elektrycznych.”

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Puchaczka
Prezydent
Wydziału Zamówień Publicznych