



Jednostka ewidencyjna: 146201_1 - m. Płock
woj. mazowieckie
obręb : 0001 Podolszyce - Borowiczki
położenie : ul. Harcerska / Kątowa
działka nr : według zakresu
Ident. ew. mat. zasobu : P.146201_1.2014.867
WGD-I-RZ.6640.410.2014

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Układ współrzędnych płaskich - 2000, układ wysokościowy - Kronsztadt 60

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Brak obciążenia służebnościami grunt.
Brak

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych lub nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypianiem.

Geodeta Uprawniony
Witold Sikorski
Nr upr. 8574
Płock, dn. 01.07.2014 r

LEGENDA

	Projektowany słup z oprawą oświetleniową. Słup typu: SAL-8 Wł. 1/1,5/3,2/5 np. firmy ZPSO ROSA Oprawa typu: Magnolia 72W 3500K np. firmy ZPSO ROSA Fundament typu: B-70 np. firmy ZPSO ROSA Złącze słupowe typu: TB-1 np. firmy ZPSO ROSA Wyścięgnik typu: 1,5m, kąt nachylenia: 5°
	Projektowany słup z oprawą oświetleniową. Słup typu: SAL-5 np. firmy ZPSO ROSA Oprawa typu: Magnolia 72W 3500K np. firmy ZPSO ROSA Fundament typu: B-50 np. firmy ZPSO ROSA Złącze słupowe typu: TB-1 np. firmy ZPSO ROSA Wyścięgnik typu: 1,5m, kąt nachylenia: 5°
	Projektowany kabel oświetleniowy YAKXs 5x25mm2
	Projektowana rura osłona na kable oświetleniowe DWK lub SRS #110 np. firmy AROT, długość i typ na planie
	Uziom szpiłkowy typu GALMAR wykonano w przypadku gdy wartość uziemienia będzie większa niż 100
	Elementy demontowane

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Sprawy i Rozwoju Miasta, Urzędniczy Główny Architektury
Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
09-400 Płock, Stary Rynek 1
-3-

INWESTYCJA: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym siecią ulic Kątową wraz z brakującą infrastrukturą"

WYKONAWCA: DROMACC Maciej Białoszewski
ul. Kasprzowicza 119A / 142
01-949 Warszawa
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 696 013 771
fax. (61) 843 42 12

ZAMAWIAJĄCY: Gmina - Miasto Płock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Turek	nr uprawnień:	MAZ/0040/PWOE/10	podpis:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PAWEŁ SOJKA		MAP/0183/POOE/08		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. PIOTR JĘBROWSKI				

RYSunek: PLAN OŚWIECENIA ULICY nr: 1

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
10/2014	1:500	PB-W	A