



WZP.271.25.2021.DR

Płock, 24.05.2021 r.

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 pod nazwą: **Budowa boiska wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi boiskopoliuretanowe mniejsze i boisko poliuretanowe większe wraz z wyposażeniem, w tym dwóch boisk do siatkówki, boiska do koszykówki i tenisa, bieżni okólnej i skoczni do skoku w dal, rzutni dopchnięcia kulą, wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą tj odwodnieniem,ogrodzeniem, piłkochwytnymi i zadaszonymi siedziskami sportowymi na terenie dz. 620/4, 620/5, 620/23, 620/42 obręb 0008 Śród-mieście, na terenie ZSUiP, przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje pytania, które wpłynęły w dniu 18.05.2021r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zamawiający opisując wymagane parametry nawierzchni, powinien wskazać minimalne wymagane parametry nawierzchni i nie ograniczać możliwości zastosowania produktu o wyższych (lepszach) parametrach. Prosimy zatem o dopuszczenie traw o wskazanych parametrach wysokości włókna min 45mm bez ograniczenia wysokości do 50mm.

Uzasadnienie: Wykonawca, powinien mieć możliwość zastosowania nawierzchni o wyższych parametrach niż wskazane przez Zamawiającego, niezależnie od kosztów pozyskania tej nawierzchni, jeżeli wykonawca w swoich kalkulacjach przewiduje na to budżet.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Wyższa wysokość włókien nie musi oznaczać wyższych (lepszach) parametrów użytkowych trawy. Zamawiający wymaga zastosowania trawy o wysokości włókna 45-50mm, bo w trawach wyższych wysypuje się więcej piasku i granulatu gumowego, co podnosi koszty zarówno inwestycji jak i eksploatacji. Ponadto rzędne podbudowy w dokumentacji projektowej zostały zaprojektowane dla sztucznej trawy o wysokości włókna 45-50mm.

Pytanie 2

Prosimy o zniesienie wymogu aby w jednym pęczku trawy występowały 3 różne przekroje poprzeczne włókien.

Uzasadnienie:

Wykorzystanie 3 różnych rodzajów przekrojów poprzecznych włókien ma tylko zabieg estetyczny nie wpływa ono na jakość trawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zastosowanie trzech rodzajów włókien znacząco wpływa na jakość sztucznej trawy. Zapewnia dobrą sprężystość, a zastosowanie trzech rodzajów włókien o wysokiej grubości daje produkt o dużej wytrzymałości.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.

Według wytycznych FIFA oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas określania jakości trawy syntetycznej to:

- wysokość włókna
- gęstość włókien
- masa liniowa
- grubość włókna
- szerokość włókna
- struktura włókna
- przekrój włókna.

Podkład (lateksowy lub poliuretanowy) ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania podkładu lateksowego sztucznej trawy. Zamawiający ma prawo wybrać taki podkład, który spełnia jego oczekiwania mimo, że organizacja FIFA dopuszcza różne rodzaje podkładów. Poza tym, rodzaj podkładu znacząco wpływa na wytrzymałość nawierzchni i parametry. Trawy na podkładzie PP/PE - 100% poliolefin są wytrzymalsze, lepiej przepuszczalne dla wody, a włókno jest mocniej zamocowane w podkładzie. Zapewnia to dłuższą żywotność produktu. Dodatkowo, trawy na podkładzie PP/PE są przyjazne dla środowiska, gdyż nie ma w nich mogącej wpływać na zdrowie warstwy lateksu (SBR) oraz nadają się do ponownego przetworzenia (recyklingu).

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych