WGM.II. 0057/05/2010

Pan
Marek Krysztofiak
Radny Rady Miasta Płocka

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0057/1549/10 z dnia 26.10.2010r. dotyczącą naprawy dachu budynku warsztatów szkolnych uprzejmie informuję, że usterki ujawnione podczas przeglądu gwarancyjnego budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku w dniu 24 września 2010 r. zostały usunięte przez wykonawcę robót w wyznaczonym terminie do dnia 31.10.2010 r.
Według oceny nadzoru inwestorskiego nie ma uzasadnienia technicznego dla wymiany całego pokrycia dachowego ani układania kolejnej warstwy papy na dachu budynku warsztatów szkolnych.
Ponadto pora roku i panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają utrzymanie reżimu technologicznego wykonania robót dekarskich.