

Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącego dobudowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem do Szkoły Podstawowej nr.18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn: **„Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18” w Płocku.**

1) Wykonawca w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku przeprowadzi badanie jakości powietrza pod kątem substancji niekorzystnych dla zdrowia (które mogą być zawarte w materiałach budowlanych, lakierach i in). Zawartości substancji szkodliwych w powietrzu wewnętrznym należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 roku w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 19/96 poz. 231).

2) Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych projektów technicznych (zyska ich akceptację przez Zamawiającego i Projektanta) wraz z realizacją robót ujętych w opracowanych projektach, a w szczególności:

- projekt montażu sufitu podwieszanego do konstrukcji dachu hali,
- projekt montażu kanału wentylacyjnego do konstrukcji dachu hali,
- projekt montażu lamp oświetleniowych z siatką ochronną do konstrukcji dachu hali,
- projekt montażu pokrywy kanału technologicznego zlokalizowanego w łączniku z uwzględnieniem aby pokrywa licowała z zaprojektowaną w łączniku podłogą.
- projekt połączenia istniejących sieci w budynku szkoły, które zostały odcięte na okoliczność rozbiórki starej sali gimnastycznej tj. zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania z instalacją zaprojektowaną na potrzeby nowej sali gimnastycznej. Rury zostały odcięte w pomieszczeniu piwnicznym, które znajduje się w starym budynku szkoły i graniczy przez ścianę z zaprojektowanym kanałem technologicznym.

Wykonawca uwzględni dodatkowo wykonanie nieujętego w projekcie zakresu tj. **przejścia z sieciami CO, CW, CT, ZW, cyrkulację przez ścianę do istniejącego pomieszczenia piwnicznego poprzez przejścia certyfikowane o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.**

3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Projektantowi do zaakceptowania sposób montażu instalacji odgromowej do płyty dachowej.

4) Wykonawca uszczegółowi rozwiązania wentylacji parkietu.

5) Wszelka korespondencja z ustaleń pomiędzy Wykonawcą, a Projektantem będzie przekazywana Inwestorowi.