



UWAGI

1. Instalację freonową wykonać z Jedolitego systemu z rur miedzianych wg EN-12735-1, typu chłodniczego.
2. Zaprojektowano niezależną klimatyzację dla wskazanych pomieszczeń. Jednostki wewnętrzne montować na ścianach na wysokości 2.5m nad posadzką. Jednostki zewnętrzne montować na dachu na konstrukcji wsporczej wg branży konstrukcyjnej.
3. Odprowadzenie skraplin wykonać z rur PP PN10 łączonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzić w izolacji z pianki PU o grubości 9mm, ze spadkiem 1%. Przewody skraplin podłączyć do ist. planu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem suchych syfonów do skraplin.

Rys Nr5	Rozmieszczenie klimatyzatorów	
Tytuł projektu	Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr2	
inwestor	Gmina Miasto Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres budowy	Płock ul. Jakubowskiego 10 nr. ew. działki 949/1	
branża	Budowlana	
Jednostka projektowa	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76	
data	październik 2017	