



Płock, dnia 13 lutego 2018 r.

WZP. 271.1.131.2017.AR

### Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: **Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytmami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3”.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące **zapytań zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 7 oraz 8 lutego 2018 r.**

**Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 06.02.2018 r. (zamieszczone na stronie internetowej w dniu 07.02.2018 r.)**

**Ad. 1.** Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów sztucznej trawy na zaprojektowanym boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Minimalne wymogi w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna są następujące:

- typ włókna: monofil;
- wysokość włókna: min. 40 mm, nie więcej niż 55 mm;
- gęstość - ilość włókien: min 138 000 włókien/m<sup>2</sup>;
- detex: min. 13 000;
- całkowita waga nawierzchni: min. 2600 gr/m<sup>2</sup>;
- kształt włókna: włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna;
- wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulát gumowy EPDM z recyklingu;

**Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3 z dnia 07.02.2018 r. (zamieszczone na stronie internetowej w dniu 07.02.2018 r.)**

**Ad.2. i Ad.3** Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów sztucznej trawy na zaprojektowanym boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Minimalne wymogi w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna są następujące:

- typ włókna: monofil;
- wysokość włókna: min. 40 mm, nie więcej niż 55 mm;
- gęstość - ilość włókien: min 138 000 włókien/m<sup>2</sup>;
- detex: min. 13 000;
- całkowita waga nawierzchni: min. 2600 gr/m<sup>2</sup>;
- kształt włókna: włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna;
- wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulát gumowy EPDM z recyklingu;

**Odpowiedź na pytanie nr 4 i 5 z dnia 07.02.2018 r. (zamieszczone na stronie internetowej w dniu 07.02.2018 r.)**

**Ad. 4.** Zamawiający zamieścił informację w opisie przedmiotu zamówienia (I. Opis ogólny, Uwaga, pkt. 7), że trawa powinna być zamontowana na podkładzie elastycznym (tzw. Shockpad) o minimalnych parametrach: typ: e-layer wykonany metodą in situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego o grubości min. 20 mm.

**Ad.5.** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (I. Opis ogólny, Uwaga, pkt. 8) wskazał dokumenty, które będą wymagane w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, na etapie realizacji zadania, które należy załączyć do wniosku materiałowego wraz z próbkami materiałów składanego do Zamawiającego na 21 dni przed wbudowaniem materiałów w celu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 6 i 7 z dnia 07.02.2018 r. (zamieszczone na stronie internetowej w dniu 08.02.2018 r.)**

**Ad.6.** Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów sztucznej trawy na zaprojektowanym boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Minimalne wymagania w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna są następujące:

- typ włókna: monofil;
- wysokość włókna: min. 40 mm, nie więcej niż 55 mm;
- gęstość - ilość włókien: min 138 000 włókien/m<sup>2</sup>;
- detex: min. 13 000;
- całkowita waga nawierzchni: min. 2600 gr/m<sup>2</sup>;
- kształt włókna: włókno musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S, C, V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna;
- wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z recyklingu;

**Ad.7.** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (I. Opis ogólny, Uwaga, pkt. 8) wskazał dokumenty, które będą wymagane w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, na etapie realizacji zadania, które należy załączyć do wniosku materiałowego wraz z próbkami materiałów składanego do Zamawiającego na 21 dni przed wbudowaniem materiałów w celu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

W związku z pytaniami, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w ten sposób, iż:

1. Rozdział XII (Opis sposobu przygotowania oferty) pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

**Oferta na:**

**Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytnymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3”.**

**Nie otwierać przed dniem 20.02.2018 r. godz. 12.30.**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

2. Rozdział XIII (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3) – Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1, do dnia **20 lutego 2018 r.** do godz. **12.00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi **20 lutego 2018 r.** o godz. **12.30** w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój nr B 126.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2018 r.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

  
Magdalena Kucharska  
p.o. Dyrektora  
Wydziału Zamówień Publicznych