

1
Dotyczy: Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytmami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3”.

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Tak opisany system sztucznej trawy wraz wymienionymi wymaganymi dokumentami trawy wskazuje, że tylko jeden producent traw dysponuje takim produktem, firma ACT Global. Pozostawienie zapisów bez zmian ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Działaniem naruszającym zasadę uczciwej konkurencji jest rygorystyczne określenie wymagań jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, a nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Jeżeli zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji to prosimy o wskazanie przynajmniej trzech nazw sztucznych traw o parametrach minimalnych jak wskazano w dokumentacji posiadających równocześnie wymagane dokumenty.

Zamawiający żądając zawyżonych parametrów sztucznej trawy plus szeregu dokumentów narusza przepisy prawne, w szczególności takie działanie zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Zamówień Publicznych

Wpłynęło data 06.02.2018
L.dz. 130podpis Mle

114 z późn. zm.) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś, ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W przypadku nieuwzględnienia naszego wniosku przez zamawiającego, naszym obowiązkiem będzie powiadomienie o zaistniałych nieprawidłowościach Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

W związku z powyższym prosimy tylko o dopuszczenia traw o wysokości włókna min 40 mm oraz ilości włókien min. 240 000 szt/m². Reszta wymagań może pozostać bez zmian. Jak widać, proponowane przez nas zmiany są bardzo kosmetyczne, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wypłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

PYTANIE NR 1**(2)**

Projekt podaje wymagania dla sztucznej trawy:

Typ włókna: monofil

Wysokość włókna: 45mm-55mm

Gęstość – ilość włókien min. 270 000 włókien/m²

Dtex: min. 17000

Waga całkowita nawierzchni: min. 2600gr/m²

Kształt włókna: włókno musi posiadać specjalistyczny profil np. kształt litery S,C,V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna

Stwierdzamy, że podane parametry są określone w sposób uniemożliwiający konkurencję wśród traw sztucznych wyczynowych do piłki nożnej.

Szczególnie dotyczy to charakterystyki włókien – parametru dtex i gęstości.

Standardowe włókno stosowane wśród sztucznych traw waha się w przedziale 11000-16000dtex, przy czym trawy z dtex-em 16000 są już bardzo sztywne i powodują większe otarcia naskórka.

Najpopularniejsze są włókna z dtexem 12000-14000, wzmocnione rdzeniem, które zapewniają bardzo wysoką jakość boiska.

Większość znanych zachodnich producentów nie stosuje dtex-u 17000.

Fifa nigdy nie definiuje specyfikacji włókien ponieważ jest to indywidualna cecha każdego produktu.

Analogicznie sprawa wygląda w przypadku normy EN 15330, określającej wymagania dotyczące parametrów nawierzchni z traw sztucznych w całej Unii Europejskiej.

Wymagania projektowe w zakresie dtex-u włókna na poziomie min. 17000 uniemożliwiają zaoferowanie wyczynowych traw sztucznych do piłki nożnej.

Informujemy, że każdy producent stosuje własne technologie, które nie są identyczne w produktach konkurencji. Nie ma standaryzacji włókien, które jednoznacznie określałyby lepsze bądź gorsze właściwości trawy sztucznej.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z dtex-em min. 13000.

2**URZĄD MIASTA PŁOCKA**

Wydział Zamówień Publicznych

Wpłynęło data ... 07 ... 07 ... 2008 ...

L.dz. 231 ... podpis ...

PYTANIE NR 2**(3)**

Przedmiotem zamówienia jest boisko piłkarskie natomiast projekt zakłada gęstość trawy typową dla traw wielofunkcyjnych, tj. na poziomie min. 270 000 włókien/m².

W trawach piłkarskich stosuje się gęstość na poziomie 97 000 – 150 000 włókien/m².

Przy większej gęstości prawidłowe wczesanie piasku i granulatu jest bardzo utrudnione, a przy gęstości włókien 270 000 tys./m² dla trawy piłkarskiej (tj. długiej) prawidłowe wczesanie zasypki jest wręcz nie możliwe.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu wyczynowej trawy piłkarskiej z gęstością włókien na poziomie min. 140 000 tys. włókien/m².

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Z związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wyczynowych piłkarskich traw sztucznych posiadających niżej wymienione parametry pod warunkiem posiadania raportu technicznego wg FIFA Quality Programme of Football Turf. Parametry trawy:

Typ włókna: monofil

Wysokość włókna: 45mm-55mm

Gęstość – ilość włókien min. 140 000 włókien/m²

Dtex: min. 13000

Waga całkowita nawierzchni: min. 2600gr/m²

Kształt włókna: włókno musi posiadać specjalistyczny profil np. kształt litery S,C,V, owalny, diamentu lub inny zapewniający sztywność włókna

Dot. postępowania pn.; Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwyłtami, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłtaczem kanalizacji deszczowej, budową obiektów małej architektury na działkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrębie nr 0004 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3”.

3) 1. W związku z tym, że Zamawiający wymaga trawy syntetycznej o wys. włókna min. 45 mm informujemy, że tego typu nawierzchnie muszą być montowane na macie absorbującej typu shock-pad. Mata typu shock-pad jest nieodzownym składnikiem systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Nawierzchnia bez maty będzie nawierzchnią zbyt twardą dla użytkowników. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że trawę syntetyczną należy zamontować na podkładzie prefabrykowanym min 20mm zgodnie z badaniami akredytowanego laboratorium potwierdzającymi zgodność systemu nawierzchni z wymogami Quality Concept for Football Turf.

5) 2. Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni sportowej już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz z ofertą dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację w zakresie dokumentów jakie należy załtczyć do oferty na potwierdzenie, że oferowana nawierzchnia sportowa spełnia wymagania Zamawiającego:

- a. autoryzację producenta nawierzchni wraz z gwarancją wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),
- b. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),
- c. aktualny Atest PZH dla trawy
- d. Raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp EPDM, mata), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej, maty i wypełnienia,

Zgoda na powyższe dokumenty zapewni Zamawiającemu, że zaoferowana nawierzchnia będzie charakteryzować się wysoką jakością oraz spełni wymagania Zamawiającego.

RZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Zamówień Publicznych

Wpłynęło data0.7.02...2018
L.dz. 237.....podpis *[podpis]*