



PŁOCK

Płock, dnia 6 marca 2018 roku

WZP.271.1.17.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na **zapytania nr 4**

1. Na etapie projektu nie ma możliwości wykonania szczegółowego projektu wykonawczego montażu klap dymowych, ponieważ wiązałoby się to z demontażem fragmentu pokrycia i stropu.

Sposób montażu klapy związany jest także z konstrukcją klapy dymowej. W celu wykonania szczegółowego rysunku należałoby przyjąć konkretny model i producenta, co nie jest wskazane w przetargach publicznych. Projekt podaje powierzchnie czynną klapy, producenta wybiera wykonawca. W ramach nadzoru autorskiego, po dokonaniu odkrywek rozwiązanie techniczne zostanie podane przez projektanta lub zatwierdzona będzie propozycja wykonawcy.

Rama z kątownika może być wykonana z kątownika 120x120x10 lub 120x120x12.

Do wyceny robót związanych z montażem klap dymowych należy przyjąć nakłady podane w przedmiarze robót przewidziane dla tego zakresu. Na etapie realizacji robót rozbieżności w wykonawstwie i kosztach z tym związanych, wynikające z innego stanu faktycznego aniżeli założono do wyceny, będą rozliczone zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych