



Płock, dnia 6 marca 2018 roku

WZP.271.1.17.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” przy ul. Krótkiej 6A w Płocku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na **zapytania nr 6**

Ad.3. Należy zastosować koryto/kanal kablowy o podanych w dokumentacji wymiarach oraz następujących parametrach:

materiał – tworzywo sztuczne;

pokrywa mocowana „na zatrzask”;

zakres temperatur pracy: od -25°C do +60°C;

nie rozprzestrzeniające płomienia;

odporność UV.

Powyższe parametry zabudowanych materiałów muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami załączonymi do dokumentacji powykonawczej.

Ad.4. Potwierdzamy.

Ad.5. W dokumentacji projektowej opisano prowadzenie przewodów jako natynkowe, w listwach i/lub rurach elektroinstalacyjnych o gabarycie nie mniejszym niż 13 mm /najmniejszy bok przekroju listwy lub średnica rury/.

Ad.6. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji przedmiotowej rozdzielnicy na etapie prac montażowych i sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wprowadzone zmiany.

Ad.14. Odpowiedź projektanta: „Oprawy do oświetlenia awaryjnego zostały zaprojektowane do uniwersalnego montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego.” W załączeniu rysunki z zaznaczoną lokalizacją sufitów podwieszanych w budynku DPS.

Ad.15 i 17. Istniejący budynek nie spełnia obowiązujących wymagań w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów przeciwpożarowych. Dla przedmiotowego obiektu została sporządzona przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego ekspertyza techniczna, która została uzgodniona z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Postanowieniami znak: WZ.5595.477.2.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz znak: WZ 5560.222.1.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Ekspertyza techniczna oraz postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stanowią załącznik do projektu.

Celem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwiązań, które mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a które nie spowodują pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu i bezpieczeństwa przebywających w nim osób.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych