

Zapytanie nr 1

1. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł trawersy o parametrach:

- średnica rur głównych 50mm, ścianka rury o grubości 3mm
- średnica rur poprzecznych 20mm, ścianka rury o grubości 3mm

W związku z powyższym firma _____ prosi o dopuszczenie trawersów o standardowych parametrach:

- średnica rur głównych 50mm, ścianka rury o grubości 3mm
- średnica rur poprzecznych 25mm, ścianka rury o grubości 2mm

2. Według wymagań dotyczących podestu scenicznego grubość sklejki ma wynosić minimum 20mm. Podesty sceniczne produkowane przez naszą firmę posiadają sklejkę o grubości 18mm. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie podestów naszej firmy ze sklejką 18mm.

Zapytanie nr 2

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z pytaniem dot. opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).

Pkt.1 OPZ - Konstrukcje sceniczne w ilości 10 mb

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji z aluminium EN-AW 6063?

Pkt.2 OPZ – Ruchoma obwiednia oparta na 4 słupach w ilości 1 kpl

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów z odcinków prostych o długości nie przekraczającej 3000 mm?

Pkt.3 OPZ – Podesty sceniczne w ilości 24 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sklejki o grubości 18 mm?

WZP.271.1.18.2018.JM

Płock, dnia 22 lutego 2018 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – konstrukcja sceny – w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści siwz

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Zamawiający dopuszcza:

- średnicę rur poprzecznych na 25 mm o grubości ścian 20 mm
- minimalną grubość sklejki na 18 mm

Odpowiedzi na zapytania nr 2

odp. pkt. 1 OPZ - dot. konstrukcji z aluminium EN-AW 6063 - zamawiający dopuszcza tego typu aluminium.

odp. pkt. 2 OPZ - dot. długości elementów, z których zbudowany jest jeden z 4 słupów - w pkt. 2 OPZ słupy są wykonane z odcinków prostych o długości nie przekraczającej 3000 mm.

odp. pkt. 3 OPZ - dot. grubości sklejki w podestach scenicznych - zamawiający dopuszcza grubość w podestach scenicznych minimum 18 mm.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka



Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych