

Płock, dnia 23 lutego 2018 roku

WZP.271.1.18.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – konstrukcja sceny – w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na **zapytania nr 4.**

W SIWZ w OPZ w części 3 znajduje się określenie minimalnych parametrów podestu - sklejka o grubości 20mm, czy Zamawiający zaakceptuje podesty ze sklejką o grubości 15mm?

Zamawiający **nie dopuszcza** sklejki o grubości 15 mm. Minimalną grubością sklejki może być 18 mm, preferowana grubość to 20 mm.

Z up. Prezesa Miasta Płocka



Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych