



14,3 kW x0,6=8,62kW

System ochrony od porażeń:
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie instalacji TN-C-S

$$P_I=46,26kW$$
$$P_s=46,26kW \times 0,8=37,01kW$$

Rys nr		Skala
E-15		1:50
Tytuł projektu		Projekt przebudowy internatu części B i bloku żywniowego oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Plocku
Inwestor		Gmina Miasto Plock Plock ul. Stary Rynek 1
adres robót		09-400 Plock, ul. Norbertańska 11 Dz. nr ew.: 926/3, 926/2, 926/1 obręb 9
obiekt		Internat Zespołu Szkół Technicznych w Plocku ul. Norbertańska 11/09-400 Plock
branża		Elektryczna i teletechniczna
projektował:		mgr inż. Radosław Habał
projektował:		mgr Roman Wołowiec
opracowanie:		inż. Radosław Mielczarek
		Stanisław Nowak
data		23.10.2014
		Revizja 01