

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Tytuł projektu: Projekt przebudowy internatu część B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku


Nazwa obiektu budowlanego: Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku przy ul. Norbertańskiej 11

Adres obiektu budowlanego : ul. Norbertańskiej 11
09-400 Płock
Działka nr ew. 926/3,926/2,926/1
Obręb 9



Inwestor: Gmina Płock
09-400 Płock ul. Stary Rynek 1

Data opracowania: 07.08.2014

Nazwa i adres jednostki projektowania

Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak ul. Batalionu Parasol 76 09-410 Płock	
--	---

WYKAZ PROJEKTANTÓW

Projektował:	uprawnienia	podpis
Branża architektoniczna: Mgr inż. arch. Andrzej Marciniak	Uprawnienia budowlane do Projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń 116/PI/89	
Branża sanitarna: Mgr inż. Piotr Łapiński	Upr. Bud nr MAZ/0043/PWOS/12 Do projektowania i kierowania robotami bud. W zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
Branża elektryczna: Mgr inż. Radosław Habaj	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/0419/PWOE/11	
Branża teletechniczna Inż Roman Wołowicz	Upr. Budowlane do projekt spec instalac w telekomunikacji Przewodowej wraz z infrastrukturą nr DT - WBT/02398/02/U	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
RZECZOWNAWCA BUDOWLANY
mgr inż. Wojciech Błaszczak
Nr centralnego rejestru 355/98
09-410 Płock, ul. Batalionu Parasol 76
kom. 0601 278 205, tel. 024/ 266 63 16

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakresem robót jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych związanych z przedmiotową Przebudową internatu część B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działkach nr 926/3, 926/2, 926/1 zlokalizowany jest budynek internatu Zespołu Szkół Technicznych, Plac utwardzony oraz zieleń niska i wysoka oraz budynek na pojemniki do odpadów. Teren jest ogrodzony.

2. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie działki nr ewid. nr 926/3, 926/2, 926/1 nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi występować podczas wykonywania robót ziemnych oraz robót na wysokości.

- mogą wystąpić roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
- może wystąpić ryzyko osunięcia ścian wykopów pod fundamenty,
- może wystąpić ryzyko upadku materiału budowlanego z wysokości np. z rusztowania,
- może wystąpić ryzyko uszkodzenia ciała lub porażenia prądem podczas używania sprzętu budowlanego,

4. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian, o głębokości większej niż 3,0m, dotyczy
- roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, dotyczy
- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0 m, nie dotyczy
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, nie dotyczy
- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, nie dotyczy
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców, nie dotyczy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

RZECZPOZNAWCA BUDOWLANY
mgr inż. Włodzisław Błaszczyk
Nr centralnego rejestru 355 / 2008 / 14 / Upr. bud. 34/90
09-410 Płock, ul. Batalionu Parasol 76
kom. 0601 278 265 / tel. 024/ 266 63 152

- prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,
nie dotyczy
- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
nie dotyczy
- betonowanie wysokich elementów konstrukcji mostów, takich jak przyczółki, filary
i pylony,
nie dotyczy
- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
nie dotyczy
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
3,0 m dla linii o napięciu zmianowym nieprzekraczającym 1kV,
5,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
10,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
15,0 m dla linii o napięciu zmianowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.
Nie dotyczy
- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
nie dotyczy
- roboty przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m,
nie dotyczy
- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemią i tunelach.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,
nie dotyczy
- Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego
powietrza.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, wymagające użycia materiałów wybuchowych.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.
nie dotyczy.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMZLECZENIOWA BUDOWLANY
mgr inż. Wojciech Błaszczak
Nr centralnego rejestru 15/98/X. Uz. bud. 34/90
09-410 Płock, Batalionu Parasol 76
kom. 0601 278 005, tel. 053 266 63 16

Pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Na czas wykonywania robót budowlanych teren budowy objęty opracowaniem należy wygrodzić, celem uniemożliwienia przebywania na terenie budowy osób postronnych i zabezpieczyć przed wydostawaniem się pyłów oraz innych przedmiotów stałych itp. Prace związane z transportem materiałów budowlanych należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Przed przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji pracy na czas prowadzonych robót. Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób postronnych.

Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.

Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na terenie budowy należy umieścić tablicę z informacjami dotyczącą budowy, w tym Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

prace prowadzić przy dziennym oświetleniu,

prace winny być kierowane i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia

budowlane branżowe konstrukcyjno- budowlane , w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz

uprawnienia SEP do wykonywania robót elektrycznych i pomiarów elektrycznych, oraz instalacji

sanitarnych bez ograniczeń. Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,

składowanie materiałów budowlanych prowadzić w miejscu, w którym nie będą

stwarzały zagrożenia dla otoczenia,

stosować wyłączenie i uziemienie sieci elektroenergetycznej,

zapewnić wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p.poż.,

zapewnić wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
mgr inż. Wojciech Kaszczak
Nr centralnego rejestru 355/98, dopr. bud. 34/90
09-410 Płock, ul. Batalionu Parasol 76
kom. 0601 278 205, tel. 24/ 266 63 16