

światlica	
PCV	71,52m2

1st. szafka gazowa z ist. punktem
redukcyjno-pomiarowym bez zmian

R.O.dn50
L=0,4m

Przewód prowadzić
pod stropem

przewód prowadzić pod
przewodem wentylacji mech.

dn32

○ KG

Okap centralny
1700x1400x423

kuchnia	
gres	66,78m2

Przewód prowadzić pod okapem

123
R.O.C

7

Trójkąt ko
z zaworen

Trójkąt ko
z zaworen

Trójkąt ko
z zaworen

wydawanie posiłków	
gres	13,94m2

zmywarka do naczyń i szkła
N-100

Page 10

gres	11,66m2
------	---------

garnkow 200x70x85/22)

zlewosmywak do garnków 200x70x85(22)
z napełniaczem, spryskiwaczem i
młynkiem koloidalnym

komunikacija	
--------------	--

gres	7,02m2
------	--------

~~6x16,6x25~~

20m2				
------	--	--	--	--

8x19x25

--	--	--	--	--

-0,996

magazyn na sprzęt po	
area	5.36m ²

gles	5,50112
------	---------

pom.socjalne

gres	10,60m2
------	---------

OZNACZENIA:

KG – kuchnia gazowa 6-cio palnikowa o mocy 36,5kW
TGP – taboret gazowy pojedynczy o mocy 9kW

UWAGI:

1. Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie.
2. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe do gazu
3. Ist. punkt redukcyjno-pomiarowy w ist. szafce bez zmian.
4. Przy przejściach instalacji przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Strategii Rozwoju Miasta,
Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
09-400 Płock, Stary Rynek 1
☎

magazyn artykułów spożywczych	gres
	7,34m ²

Rys nr IS-18	INSTALACJA GAZOWA W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH	Skala 1:50
Tytuł projektu	Projekt przebudowy internatu części B i bloku zwinienowego oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku	
inwestor	Gmina Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres robót	09-400 Płock, ul. Norbertańska 11 Dz. nr ew.: 926/3; 926/2; 926/1 obręb 9	
obiekt	Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Norbertańska 11,09-400 Płock	
Jednostka projektowa branża	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak 09-410 Płock, ul. Batalionu Parosol 76 sanitarna	
projektował:	mgr inż. Piotr Łapiński upr. nr MAZ/0043/PWOS/12	<i>P. Łapiński</i>
sprawdzał:	mgr inż. Anna Liszewska upr. nr MAZ/0332/PWOS/04	<i>A. Liszewska</i>
data	7.08.2014	