

Bolesław A. Ksiegęcin
17.01.2018

11 893/01/2018
UID 1779888
+ UID 1781251
NR 13256/01/2018



ZAŁĄCZNIK NR 2 do opz,

WRM
17.01.18

Płock, dnia 15.01.2018 r.

WRM-VII.7011.1.6.2018.PM

**Wydział Inwestycji i Remontów
w/m**

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Maneżowej, w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu ulicy Maneżowej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do skrzyżowania z ulicą Zdziarskiego z brakującą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 349/1, 349/3, obręb 0009.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2018 r. w sprawie określenia warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Maneżowej, w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu ulicy Maneżowej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do skrzyżowania z ulicą Zdziarskiego z brakującą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 145, obręb 0009, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta informuje, iż:

1. Kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Zarządzeniem nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu (link: http://dane.plock.eu/bip//dane/zarzadzenia/vii/2797_16.pdf).

2. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej Φ 800 zlokalizowanej w ul. Spółdzielczej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 520, obręb 0009. Włączenie wykonać do istniejącej studni o rzędnych 104,10/99,91.
3. Odcinek kolektora deszczowego Φ 600, od studni o rzędnych 105,10/101,77 (na skrzyżowaniu z ul. Saperską) do studni o rzędnych 104,10/99,91 w ul. Spółdzielczej, ze względu na zły stan techniczny, należy wymienić.
4. Zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
5. W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanego przyłącza należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka.
6. Projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy uzgodnić w Referacie Planowania Infrastruktury Miejskiej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta przed

Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej

Marek Walczak

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia lub zgodnie z procedurą art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

7. Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie nowych warunków.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wydział Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta
Aneta Pomianowska-Molak

Otrzymują:

1. Adresat
2. WRM.VII - a/a