

07.02.2018

Poz. 29600/02/18

Podpis

-1-

Załącznik nr 4a do opz

Płock, dnia 05.02.2018 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

TT/5/134/2018

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.3.9.2018.AK w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu ulicy Maneżowej w Płocku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

Sieć wodociągowa:

Na całej długości ulicy Maneżowej istnieje sieć wodociągowa ϕ 100 mm wybudowana w latach 1970 – 1980. W ramach planowanej inwestycji należy przebudować sieć wodociągową wraz z przyłączami.

Przygotowując powyższą inwestycję należy zaprojektować wymianę istniejących przyłączy wodociągowych. Przebudowę przyłączy należy zaprojektować na całej długości tj. od sieci wodociągowej do wodomierza. Wodomierze winny być zamontowane w zastawach do montażu wodomierzy. Zestawy winny być wyposażone w zawory odcinające (przed i za wodomierzem). W przypadku braku konsoli lub zaworów , po przebudowaniu przyłącza należy zamontować brakujące urządzenia.

Sieć wodociągową oraz przyłącza zaprojektować z rur polietylenowych PE 100, PN 10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina,

- na sieci wodociągowej w normatywnych odległościach przewidzieć hydranty p.poż.,
- w odległości 40 cm od górnej powierzchni rurociągów zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej.

Kanalizacja sanitarna:

W obrębie pasa drogowego ulicy Maneżowej (pomiędzy ulicą Zdziarskiego a ulicą Oaza) posadowiona jest kanalizacja sanitarna ϕ 0,4 m i ϕ 0,2 m. Istniejące kanały zostały częściowo przebudowane metodą bezwykopową. Rurociąg pomiędzy studnią na kanale sanitarnym w ul. Zdziarskiego a studnią o rzędnych 105,68/103,62 oraz kanał pomiędzy studnią o rzędnych 105,31/103,24 a studnią o rzędnych 104,68/103,66 wymagają przebudowy metodą wykopu otwartego. Wymiany wymagają także trzy studnie rewizyjne zlokalizowane na kanale ϕ 0,4m oraz ϕ 0,2m (studnia S1, S2 oraz S7 oznaczone na załączniku mapowym).

Ponadto, metodą wykopu otwartego przebudować należy wszystkie przyłącza kanalizacyjne .

Kanalizację sanitarną należy zaprojektować z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 8 spełniających wymagania normy PN EN 1852 lub z rur kamionkowych

łączonych na uszczelki. Studnie rewizyjne na kolektorze w ulicy zaprojektować z kręgów żelbetowych ϕ 1,2 m, a na terenie działki z kręgów żelbetowych ϕ 1,2 m.

Dokumentację techniczną opracowaną dla w/w zadania inwestycyjnego należy uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego kanalizacji sanitarnej wykonać należy inspekcję TV i załączyć płytę CD do protokołu odbioru.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu. Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmować górną część studni - od pokrywy do włazu. W ramach inwestycji dokonać wymiany włazów. W zależności od rodzaju nawierzchni w jezdniach pasów drogowych należy zastosować włazy kanałowe z żeliwa szarego D400, pokrywą z wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie na stałe (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie), wysokość ramy 140mm, średnica pokrywy 680mm lub włazy kanałowe z żeliwa szarego D400 z ramą wypełnioną betonem (bez kołnierza), pokrywą z wypełnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie w pokrywie (nie przyklejoną na pokrywie lub ramie), wysokość ramy 160mm, średnica pokrywy 680mm. Zgodne z normą PN EN 124:2000. Koszty regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia pokrywa inwestor zadania.

W celu wykonania napraw eksploatacyjnych uzbrojenia stanowiącego własność Spółki, inwestor zobowiązany jest powiadomić „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. o realizacji planowanej inwestycji na dwa miesiące przed rozpoczęciem robót.

Wykonane prace należy zgłosić do odbioru technicznego w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o. (P. Adam Stepkowski tel. 364-42-20 lub P. Tomasz Krusiński tel. 364-42-21).

Do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. należy dostarczyć inwentaryzację powykonawczą na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

WICEPREZES Zarządu

Andrzej Wiśniewski

Otrzymują :

1. Adresat

2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska