

WIR
18.01.18

Jan H. Stępiński P.M.
18.01.2018

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

WPLYNĘŁO

18.01.2018

Poz. 13288/01/18

Podpis

-1-

Płock, dnia 16.01.2018 r.

Urząd Miasta Płocka

Wydział Inwestycji i Remontów

Stary Rynek 1

09-400 Płock

TT/5/80/2018

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.1.7.2018.HS w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu ulicy Ziółowej w Płocku „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

Sieć wodociągowa :

W obrębie pasa drogowego ul. Ziółowej, ustanowionego z działki o numerze ew. 144 istnieje:

- na odcinku od ulicy Lawendowej do wysokości działki o numerze ew. 127 - sieć wodociągowa ϕ 90 mm z rur polietylenowych wybudowana w 1998 r., pozostały odcinek wodociągu (pomiędzy działką o numerze ew. 127 a ulicą Rumiankową) wybudowany został z rur ϕ 90 mm PVC.

W ramach zadania należy zaprojektować połączenie wodociągu istniejącego w ulicy Ziółowej z wodociągiem ϕ 160 mm istniejącym w obrębie pasa drogowego ulicy Ciechomickiej. Na projektowanej sieci wodociągowej zaplanować należy hydranty p.poż.

Ponadto, w ramach projektowanej inwestycji, zgodnie z załącznikiem mapowym do obowiązującego Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ciechomickiej, zlikwidować należy wodociąg zlokalizowany na działce o numerze ew. 112 oraz przebudować przyłącza wodociągowe zasilające nieruchomości usytuowane na działkach nr 115 i 147. Sieć wodociągową oraz przyłącze zaprojektować z rur polietylenowych PE 100, PN 10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina.

Kanalizacja sanitarna:

Na całej długości ulicy Ziółowej istnieje kanał sanitarny grawitacyjny ϕ 0,25 m z rur polipropylenowych oraz kanał tłoczny z rur polietylenowych. Kanalizacja wybudowana została w 2015 r. i nie wymaga przebudowy.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu .

Regulacja studni kanalizacyjnych winna obejmować górną część studni - od pokrywy do włazu.

Infrastrukturę podziemną w zakresie kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w ciągach komunikacyjnych tj. pasach drogowych, które stanowią własność Gminy Płock.

W przypadku gdy pas drogowy nie jest własnością Gminy Płock wymagany jest notarialny zapis ustanawiający nieodpłatną nieograniczoną w czasie służebność przesyłu.

Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć należy na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).

Informujemy, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

PRZESZARZĄDU
Marek Naworski

Otrzymują :

1. Adresat
2. TT a/a

Oprac. M. Olszewska