



PŁOCK

Płock, dnia 7 marca 2018 roku

WZP.271.1.32.2018.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 3 w Płocku wraz z wykonaniem ogrodzenia zewnętrznego – II etap**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na **zapytania nr 1**

Odnośnie pkt 1

Urządzenia zabawowe powinny być wykonane z materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej. Wyjątek stanowią elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych, które należy wykonać z kształtowników stalowych 100 x 100 mm i grubości ścianki 3 mm, przy czym Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów konstrukcyjnych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o przekroju okrągłym.

Odnośnie pkt.2

W opisie przedmiotu zamówienia, wchodzącym w skład dokumentacji przetargowej, **w punkcie 3 dodatkowych informacji jest zapis:**

„Zamawiający wykreśla z dokumentacji wszystkie nazwy własne materiałów i wyrobów. W dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta przeznaczonych do stosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykład elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że **wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji. Wszystkie produkty i urządzenia zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów**”.
Zatem Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zabawowych równoważnych po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Odnośnie pkt. 3

Zamawiający nie dopuszcza zjeżdżalni otwartych ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Z uwagi na zasady uczciwej konkurencji Zamawiający nie może wskazać producentów urządzeń zabawowych

Odnośnie pkt. 4

Każde zamontowane urządzenie zabawowe musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą Polskiego Centrum Akredytacji dla danego urządzenia zabawowego wyprodukowanego przez określonego producenta

Odnoszenie pkt.5.

Nawierzchnię placu zabaw należy wykonać jako wylewaną zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie.

Odnoszenie pkt.6

Nawierzchnię placu zabaw należy wykonać w kolorze czerwień/bordowy – jak wykonano plac zabaw w I etapie. W załączeniu zdjęcie wykonanego placu zabaw.

Odnoszenie pkt 7

Zamawiający wymaga, żeby nawierzchnia placu zabaw, która będzie wykonana jako wylewana z EPDM na warstwie SBR miała takie grubości warstw (EPDM i SBR), które spełnią wymagania krytycznej wysokości upadku HIC=>niż wysokości swobodnego upadku dla zamontowanych na niej urządzeń zabawowych.

Należy uzyskać pozytywny protokół/raport z badań potwierdzający spełnienie wymagań krytycznej wysokości upadku dla wykonanej na placu zabaw nawierzchni bezpiecznej zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 w odniesieniu do określonych wysokości swobodnego upadku w kartach katalogowych zamontowanych urządzeń.

Odnoszenie pkt.8

Producent urządzenia zabawowego powinien podać wytyczne dotyczące wykonania fundamentu pod wskazane urządzenie. Zarówno urządzenie zabawowe oraz fundament muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
p.o. Dyrektora
Wydziału Zasiadów Publicznych