



Numer R/14/036405	Miejscowość Płock	Data 26-08-2014
-------------------	-------------------	-----------------

**WARUNKI PRZEBUDOWY**  
**(USUNIĘCIA KOLIZJI)**  
**SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA**  
**Oddział w Płocku**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3  
Adres (Nr działki): Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 7  
gm. Płock, działka numer Płock-4
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:  
2.1. Obwód [nN] - Gawareckiego [S1-00144/04] - istniejące złącze kablowe zlokalizowane wewnątrz budynku
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:  
3.1. Urządzenia WN i SN:  
-  
3.2. Stacja transformatorowa:  
-  
3.3. Urządzenia nn:  
Dokonać przebudowy istniejącego złącza kablowo zlokalizowanego wewnątrz budynku, zasilanego z stacji S1-144 linią kablową YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> na zewnątrz budynku.  
Inwestor opracuje i uzgodni w Dziale Zarządzania Eksploatacją w Rejonie Dystrybucji w Płocku schemat jednokreskowy układu pomiarowego i przyłącza, tzn. od miejsca rozgraniczenia własności (na wyjściu od zabezpieczeń w złączu) do układu pomiarowego włącznie oraz wyniesie układ pomiarowy na zewnątrz budynku.
- 3.4. Demontaże:  
Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Płocku
4. Inne ustalenia:  
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Opracować projekty budowlane - wykonawcze złącza kablowo-pomiarowego (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej
- 4.2. Inne wymagania:  
Powyższe wykonać przy zapewnieniu zachowania parametrów zasilania dla istniejących odbiorców oraz utrzymania zdolności przesyłowych istniejących sieci energetycznych podlegających przebudowie.  
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę linii z właścicielem sieci ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.  
Niniejsze warunki przyłączenia anulują wcześniejsze warunki nr R/14/0030515
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Karaś Aleksandra  
OPRACOWAŁ  
tel. ....

ZATWIERDZIŁ  
Przewodnik  
Energia Płock  
*(Signature)*  
Majtych Marek

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
  2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

tech. Halina Boruszenko  
nr 107/92  
do prot. odbioru instalacji  
sieci elektroenergetycznej