

Tablica T2/2 - piętro II

Nazwa	Pi [kW]	kj	Ps <sub>z</sub> [kW]
- oświetlenie	1,50	1	1,50
- gniazda 230V	4,20	0,6	2,52
Rez.	0,5	-	-
	6,20		3,02

Tablica T3/2 - piętro II

Nazwa	Pi [kW]	kj	Ps <sub>z</sub> [kW]
- oświetlenie	2,87	1	2,87
- gniazda 230V	4,40	0,6	2,64
Rez.	0,5	-	-
	7,77		5,51

**Sala gimnastyczna**Rozdzielnica R<sub>s</sub>

Nazwa	Pi [kW]	kj	Ps <sub>z</sub> [kW]
- oświetlenie	2,50	1	2,50
- gniazda 230V	4,20	0,6	3,36
- wentylacja	1,60	1	1,6
	8,30		7,46

**Budynek B - piwnice**

## Tablica TG1 (piwnice)

## odbioru własne

Nazwa	Pi [kW]	kj	Ps <sub>z</sub> [kW]
- oświetlenie	2,10	1	2,10
- gniazda 230V	4,10	0,6	2,46
- Rwc	3,00	1	3,00
- siła	10,00	1	10,00
Rez.	0,5	-	-
	19,7		17,56

Tablica T0 - parter (cz. B)

Nazwa	Pi [kW]	kj	Ps <sub>z</sub> [kW]
- oświetlenie	2,83	1	2,83
- gniazda 230V	6,00	0,6	3,60
Rez.	0,5	-	-
	9,33		6,43

Tablica T1 - piętro I (cz. B)

Nazwa	Pi [kW]	kj	Ps <sub>z</sub> [kW]
- oświetlenie	2,84	1	2,84
- gniazda 230V	5,30	0,6	3,18
Rez.	0,5	-	-
	8,64		6,02