



Płock, dnia 23 marca 2018 roku

WZP.271.1.20.2018.AS

### Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – oświetlenie sceniczne w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.03.2018 roku, informuje:

1. Zamawiający w dokumencie OPZ wymaga dostawy okablowania do objętych postępowaniem urządzeń wraz z instalacją sprzętu w obiekcie Zamawiającego. *(Niezbędne wysokiej jakości okablowanie zasilania oraz sygnału DMX, na złączach wysokiej jakości).*

a) Prosimy o szczegółowe określenie rodzaju oraz długości przewodów zasilających oraz sygnałowych niezbędnych do instalacji i uruchomienia wszystkich urządzeń.

Ad 1 a)

Zamawiający wymaga następujących długości przewodów – DMX od 1,5 do 2 [m], zasilające 1 [m].

b) Prosimy o podanie plotu światła wraz z odległościami.

Ad 1 b)

Zamawiający nie przewiduje jednego plotu światła.

c) Prosimy o podanie wymaganego rozmiaru dostarczanych wraz z urządzeniami uchwytów.

Ad 1 c)

Zamawiający wymaga uchwytów dostosowanych do rury 50 [mm].

2. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż posiada na wyposażeniu instalację elektryczną umożliwiającą montaż i instalację sprzętu objętego tym postępowaniem.

Ad 2

Zamawiający potwierdza istnienie instalacji trójfazowej o zabezpieczeniu 63A.