



UWAGA:
 Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur systemu Bora Plus polipropylen typ 3 (woda ciepła i woda cyrkulacyjna PN20, woda zimna PN10), łączonych przez zgrzewanie. Natomiast od rozdzielacza do urządzeń sanitarnych z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

Jednostka Projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1 tel. 512 158 601		Nr proj. P20817
Temat: PROJEKT WYKONAWCZY PŁACÓWKI OPIEKUNCKO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z NIEZBĘDZĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		Data: GRUDZIEŃ 2017
Adres Inwestycji: UL. POLUDZIOWA 13 09-400 PŁOCK		Skala: 1:50
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		Nr rys.: 12
Projektant – sanitarna mgr inż. Anna Liszewska MAZ/0332/PWOS/04		
Sprawdzający – sanitarna mgr inż. Iwona Gdowska upr. nr 10/92, 18/93		